



Revize:	Datum:	Popis:
002	31.01.2023	PDPS pro
001	19.7.2022	Dokument
000	19.4.2022	Definitivni



Hlavní projektant (HIP): Ing. Jan Nosek

Název stavby/akce:	MODERNIZACE TRATI PRAHA - RUŽYŇĚ (MIMO) - Kladno (MIMO)
--------------------	--

Název části:	Silnoproudá elektroinstalace + Bleskosvod

Název objektu/díle části:	Úprava výpravní budovy ŽST Hostivice
---------------------------	---

Název přílohy:	Bleskosvod
Název dílčí části přílohy:	

Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	1:1
ing. Luboš Procházka	Krvštof Košat	Formát:	5x5

Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Středočeský	viz textová část	0101 0711 0

[illegible]

¹ SVOD ČÍSLO N BUDE PROVEDEN DLE ČSN EN 62305-3 ED.2 (KAP 8.1) OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED DOTYKOVÝM NAPĚTÍM.

- 1X SVORKA PRO PŘIPOJENÍ K ZEMNÍCI SOUSTAVĚ
1X DRÁT AlMgSi 8mm VEDENÝ OD SVORKY K JÍMACÍ

1) JIMACÍ SOUSTAVA HROMOSVODU BUDE PRAVEDENA DLE SOUBORU NOREM ČSN EN 62305 OBJEKT BYL ZAŘAZEN DO TŘÍDY OCHRANY I PS III.

- V MÍSTECH KŘÍŽENÍ VEDENÍ JÍMACÍ SOUSTAVY BUDOU INSTALOVÁNY VHDNÉ KŘÍŽOVÉ SVORKY A OKAPOVÉ SVORKY.

6) POKUD NENÍ NA VÝKRESE VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK, JSOU VŠE KÓTY UVEDENY V METRECH A JSOU VZTAŽENY K ÚROVNI $\pm 0,000$