



MUMBP0092241

Městský úřad Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
Odbor životního prostředí

Vaše č. j./ze dne:

Naše č. j.: MUMB/OŽP/7347/2023-Kr (sp. zn. OŽP/1186/2023)

Vyřizuje: Ing. Eva Kremláčková

Telefon: 568 408 381

e-mail: ekremlackova@mbudejovice.cz

Datum: 13.3.2023

Závazné stanovisko

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, jako orgán věcně a místně příslušný podle § 11 odst. 3 a § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále „zákon o ochraně ovzduší“) a § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů a podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále „správní řád“)

vydává

podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší a § 149 odst. 1 správního řádu

souhlasné závazné stanovisko

k umístění a provedení stavby nového stacionárního zdroje nevyjmenovaného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Záměrem investora je na pozemek p.č. 2025 v k.ú. Jemnice umístit nový zdroj znečišťování ovzduší – 2x plynový kondenzační kotel, každý o výkonu do 18 kW.

Provozovatel zdroje: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno, IČO 70994234

ODŮVODNĚNÍ

Dne 7.3.2023 obdržel Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí pod č.j. MUMB/OŽP/7337/2023-Kr Žádost o vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší k umístění a provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší. V rámci akce „Oprava vytápění bytů výpravní budovy a oprava vnitřních povrchů bytu v 2 NP v k.ú. Jemnice“ budou na pozemku p.č. 2025 v k.ú. Jemnice umístěny dva plynové kondenzační kotle, každý o výkonu do 18 kW. Jedná se o zdroje nevyjmenované v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší – spalovací zdroje s jmenovitým tepelným příkonem do 300 kW. První kotel bude umístěn v komoře ve 3. NP, odtah spalin bude vyveden nad střechu. Druhý kotel bude umístěn v kuchyni v 2. NP, odtah spalin bude vyveden nad střechu.

Projektovou dokumentaci na rekonstrukci, v rámci níž budou umístěny výše uvedené zdroje, zpracoval Ing. arch. Tomáš Neugebauer, č. autorizace: ČKAIT 1400123, k datu 02/2023.

Správní orgán posoudil veškeré jemu dostupné informace a dospěl k závěru, že nebyly shledány žádné důvody, které by bránily umístění a provedení stavby zdroje, proto udělil provozovateli souhlasné závazné stanovisko.

Toto závazné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí příslušného stavebního úřadu dle § 149 odst. 1 správního řádu.

POUČENÍ

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím, se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného rozhodnutí v režimu § 149 odst. 7 nebo § 149 odst. 8 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Moravské Budějovice

676 02 -33-



RNDr. Tibor Andrejkovič
vedoucí odboru životního prostředí

Doručí se:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Na vědomí:

Městský úřad Jemnice, Odbor výstavby a životního prostředí, Husova 103, 675 31 Jemnice