



FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍCH  
PŮVODNÍCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL V 1NP



Jde pouze o změnu stavby dle normy ČSN 73 0834,dveře musí splnit níže uvedené požadavky dle čl. 6.5.4  
odstavce c).  
-tloušťka rámu dveřního křídla je z plného masívu dřeva alespoň 40 mm,  
-tloušťka výplně z plného masívu dřeva v místě největšího zeslabení alespoň 25 mm,  
-stříelka zámku, proti plech a závěsy jsou ocelové, -po obvodu dveřního křídla (kromě prahové spáry), nebo v drážce zárubně je zpěňující požární těsnění, -nesmí být funkční spára mezi křídlem a zárubní v uzavřeném stavu volná, musí být alespoň jednostranně překryta křídlem nebo zárubní, -dveřní křídlo nesmí mít otvory kromě kukátek, -hloubka styčných ploch mezi křídlem a zárubní musí být alespoň 25 mm pro dveře s polodrážkou, a 40 mm pro dveře bez polodrážky.  
Tyto uvedené požadavky nutno uplatnit u dveří do všech bytů.

TABULKA NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ	
označení	popis
O1	Dveře vstupní bytové, jednokřídlé, hladké, plné. Materiál dřevo, dřevěný rám. Povrch nátěr na alkydové, syntetické, olejové nebo voskolejové bázi. Zámek bezpečnostní FAB tříby RC3, kování protipanické koule-klika nerez. Práh dřevěný lakovaný kotvený do podlahy. Zárubeň nová dřevěná obložková opatřená nátěrem odstín hnědý. Požární odolnost EI30/DP3

BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA NA MÍSTNÍM ŠETŘENÍ S NPŮ  
VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ OVĚRIT A VÝSLEDNÝ VÝROBEK  
TĚMTO UZPŮSOBIT

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>			<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b></div></div>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			
Zástupce investora:	Kounicova 26/688, Brno - Veverží 611 43			
Adresa:	Specialista: ing. Václav Maršalík			
Hlavní projektant (HIP): ing. Martin Glabasňa	Odpovědný projektant: ing. Tomáš Neugebauer	Zpracovatel: ing. Tomáš Neugebauer		

Název stavby/akce:	OPRAVA VYTÁPĚNÍ BYTŮ VÝPRAVNÍ BUDOVY A OPRAVA VNITŘNÍCH POVRCHŮ BYTU V 2 NP V K.Ú. JEMNICE			Označení (S-kód):
				Označení zhotovitele:
Název části:	PROVOZNÍ OBJEKTJ			Označení části:
Název objektu:	žst Jemnice, budova zastávky, BJ			Označení objektu/komplexu: SO 03
VÝKRES	DOKUMENTACE DVEŘNÍCH KŘÍDEL O1			Číslo přílohy:
				Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		
Vysočina	658227 - Jemnice, 2025	1251C1		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DSP/DPS	06/2023	2XA4	M 1.20	