

<i>Název 1:</i> <b>Oprava vytápění bytů výpravní budovy a oprava vnitřních povrchů bytu v 2 NP v k. ú. Jemnice</b>	
<i>Název 2:</i>	
<i>Druh:</i> opravná práce	<i>Stupeň stavby::</i> opravná práce
<i>Číslo jednací:</i>	
<i>Přijato:</i> 01.03.2023	<i>Termín:</i> 09.03.2023
<i>Stavebník:</i> SŽDC s.o., OŘ Brno - SPS Brno	
<i>Žadatel:</i> SŽDC s.o., OŘ Brno - SPS Brno	
<i>Traťový/definiční úsek:</i> 1251C1 - dD3 Jemnice, km 20.349 - 20.941	
<i>Lokalizace:</i> KÚ 658227 Jemnice Parc. číslo 2025	
<i>Poznámky:</i>	
<i>Informování:</i>	

Vyjádření odborných správ:

<b>Centrum telematiky a diagnostiky (Brno)</b> <b>Souhlasím</b> Č.j.:
<i>Podepsal Bednaříková Dagmar Bc. dne 08.03.2023</i>
<b>ČD - Telematika, Brno</b> <b>Souhlasím</b> Č.j.:
Souhlasíme bez připomínek. <i>Podepsal Pavel Kříž, ČD-T Brno dne 07.03.2023</i>
<b>Odbor obchodních činností (OOČ) - bytové hospodářství</b> <b>Souhlasím</b> Č.j.:
Byt č.3 užívá pan Jiří Hicl a paní Ludmila Čeloudová, se kterou máme smlouvu na dobu neurčitou. Pokud dojde k omezení užívání pronajatých prostor, musí být nájemce o této skutečnosti s dostatečným předstihem informován. <i>Podepsal Jahodová Iveta dne 01.03.2023</i>
<b>SEE</b> <b>Souhlasím</b> Č.j.:
SO 01 - oprava bytu 3 NP - V TZ bych umazal hned první věty, to se asi týkalo , když se dělala střecha - TZ na doplnění plynového kotle do bytu popsat , vymění se celá bytová rozvodnice R3 , z RE se položí nový přívod CYKY 4x10mm2 do 3n.p.k R2 + CYKY-O 3x1,5mm2 HDO , stávající okruhy se napojí v TN-C , další okruhy bojler , plynový kotel se doplní o proudový chránič. Rozvaděč do zdi 24 modul. Dle výkresové dokumentace.  SO 02 - První věta jako v SO 01 - Určitě se musí vyměnit elektroměrový rozvaděč dole na chodbě a k bytům natáhnout nové přívody s ovládáním HDO. - V SO 02 je kompletní rekonstrukce včetně podružného rozvaděče R2, instalace dle platných norem ČSN - Prakticky co jsi tam napsal je opsané SO01 . Ten to byt bude kompletně nový - Zde aby projektant věděl , že tam bude , plynový kotel, el. ohřev vody, sporák, digestoř, - Zamyslet se na domácím telefonu a antény  <i>Podepsal Ing. Jiří Milka, SEE dne 09.03.2023</i>
<b>Správa pozemních staveb Brno</b> <b>Souhlasím</b> Č.j.:
SPS Brno nemá připomínky k dané akci. <i>Podepsal Neugebauer Tomáš Ing. arch. dne 13.03.2023</i>
<b>SSZT Jihlava</b> <b>Souhlasím</b> Č.j.:
SSZT Jihlava souhlasí bez připomínek. <i>Podepsal Jakub Šeba, SSZT Jihlava dne 08.03.2023</i>
<b>ST Jihlava</b> <b>Souhlasím</b> Č.j.:
ST Jihlava nemá připomínky k dané akci. Jen sdělujeme, že v TZ SO 01 je uveden špatný kontakt na vedoucího PS. ŽST Jemnice spadá do kompetence TO Moravské Budějovice, p. Ježka tel: 725 090 568, <i>Podepsal Procházková Gabriela, ST Jihlava dne 06.03.2023</i>
<b>Úsek techniky - požární ochrana</b> <b>Souhlasím</b> Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Prostupy, které budou realizovány jako požárně bezpečnostní zařízení - požární přepážky, požární ucpávky, musí být zřetelně označeny štítkem.

Štítek musí obsahovat: požární odolnost, výrobce systému, druh, typ požární ucpávky, požární přepážky, pořadové číslo, datum provedení, údaje o zhotoviteli

Prostupy musí být volně přístupné z důvodu kontroly provozuschopnosti PBZ, která se provádí 1 x za rok. Pokud budou prostupy kabelů zakryty stavební konstrukcí, musí být tato konstrukce opatřena označeným kontrolním otvorem. Prostupy nesmí být zakryty podlahovou krytinou.

Po dokončení stavby musí zhotovitel dodat doklady o provozuschopnosti všech instalovaných PBZ, oprávnění k montáži PBZ, certifikáty, prohlášení o shodě...

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.

Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu § 15 vyhl. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

Při provádění řezání konstrukcí případně svařování či jiných obdobných činnostech musí být dodrženy podmínky řádu SŽ R14.

*Podepsal Michaela Rejmanová, TÚ dne 02.03.2023*