



HZSJX008F0R4



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Třebíč

Žďárského 180, Kožichovice, Třebíč 674 01



Č. j.: HSJI- 1168-2/TR-2023

Počet stran: 3

Počet příloh: 0

Adresát:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1

Vyřizuje za PO: nrap. Ing. Markéta Nikrmajerová

Tel.: 950 285 142

E-mail: marketa.nikrmajerova@hasici-vysocina.cz

Vyřizuje za OOB: por. Bc. Ivoš Dlouhý

Tel.: 950 285 156

E-mail: ivos.dlouhy@hasici-vysocina.cz

Datum: 6. 4. 2023

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Oprava vytápění bytů výpravní budovy a oprava vnitřních povrchů bytu v 2 NP v k.ú.

Jemnice

Místo stavby:

Jemnice

k. ú.: Jemnice, parc. č. 2025

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

vypracoval: Ing. arch. Tomáš Neugebauer, ČKAIT 1400123

datum: 03/2023

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS VYS“) obdržel dne 06.03.2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS VYS k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Tel.: 950285111

E-mail: spisovna.tr@hasici-vysocina.cz

Datová schránka:

ntdaa7v

IČO: 70885184

Číslo účtu: 19-15032881/0710

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS VYS jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS VYS vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS VYS vychází při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ **Požárně bezpečnostní řešení:**

název: Oprava vytápění bytů výpravní budovy a oprava vnitřních povrchů bytu
v 2 NP v k.ú. Jemnice
vypracoval: Ing. Václav Maršalík, ČKAIT 1004538
datum: únor 2023

Popis stavby: Projekt řeší změnu vytápění bytů na plynové, drobné úpravy rozvodů ZTI, vodovodu, kanalizace, atd. Ve 3.NP se mění vchodové dveře do bytu.

HZS VYS posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu čtyřpodlažní výpravní budovy sloužící v 1.NP pro zaměstnance jako administrativa a ve 2. a 3. NP jako byty, která je současně kulturní památkou, která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS VYS k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

HZS VYS jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou projektovou dokumentaci Oprava vytápění bytů výpravní budovy a oprava vnitřních povrchů bytu v 2 NP v k.ú. Jemnice parc. č. 2025

a k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění:

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace pro dokumentaci Oprava vytápění bytů výpravní budovy a oprava vnitřních povrchů bytu v 2 NP v k.ú. Jemnice parc. č. 2025, technická zpráva.
- Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 4.
- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 10, odst. 6.
- Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.
- Vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, §22.
- Jiné podklady (např. Vnější havarijní plán, Plán ochrany území pod vodním dílem, Havarijní plán kraje, ...)

a dospěl k závěru, že dokumentace pro dokumentaci Oprava vytápění bytů výpravní budovy a oprava vnitřních povrchů bytu v 2 NP v k.ú. Jemnice parc. č. 2025 **splňuje obsahové náležitosti**.

Závěr

HZS VYS na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

plk. Ing. Jiří Urbánek
ředitel ÚO
úřední osoba