


OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
PROVEDENA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3
ZÁKLADNÍ: ZÁKLADNÍ IZOLACÍ, PŘEPÁŽKAMI A KRYTY, OMEZENÍM
NAPĚTÍ
PŘI PORUŠE: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM, AUTOMATICKÝM
ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝMI CHRÁNIČI, DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

ATELIER RENO spol. s r.o. 120 00 PRAHA 2 VÁCLAVSKÁ 10	HIP:	ZODPOV. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	SPEC.: ELEKTRO
	ING. J. MALINA	MILAN KÖSTLER	MILAN KÖSTLER	STUPEŇ: DSP
		TEL: 604 714 430		Č.ZAK.: 22–3–003
	INVESTOR: SŽ státní organizace, Dlážďěná 1003/7, 110 00 Praha 1			DATUM: 01/2022
	MÍSTO ST.: Ukrajinská 304, 101 00 Praha 10 – Vršovice			
	AKCE: Stavební úpravy nájemní jednotky nádraží Praha - Vršovice			FORMÁT: 2 A4
projektová a inženýrská společnost www.atelierreno.cz TEL.: 224916527 IČ: 45796572	VÝKRES: 			