

1.2.2023
13/2023

Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 04. 01. 2023
Naše č. j.: HSHMP 00754/2023
Sp. zn.: S-HSHMP 00754/2023
Vyřizuje: MVDr. Jan Rumišek
Tel.: 271 087 114
E-mail: jan.rumisek@hygpraha.cz
V Praze dne: 31. 01. 2023
Počet listů/příloh: 1/0

ATELIER RENO spol. s r. o.
Perspektivní 225/2
102 00 Praha 10- Štěrboholy

IČO: 45796572

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci- Stavební úpravy nájemní jednotky Nádraží Praha-Vršovice, Ukrajinská 304, 101 00 Praha 10- Vršovice

Na základě žádosti státní organizace Správa železnic, Dílážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 70994234, zastoupené společností ATELIER RENO, spol. s r. o., Perspektivní 225/2, 102 00 Praha 10- Štěrboholy, IČO: 45796572, doručené dne 4. 1. 2023 pod č. j. HSHMP 00754/2023, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), předloženou žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci – Stavební úpravy nájemní jednotky Nádraží Praha- Vršovice, Ukrajinská 304, 101 00 Praha 10- Vršovice. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto **závazné stanovisko**:

S předloženým návrhem projektové dokumentace se **s o u h l a s í**.

Odůvodnění:

Předmětem předložené dokumentace jsou stavební úpravy západní části nádražní budovy a vybudování jednoho otevřeného prostoru, využitého jako nájemní jednotka pro provoz kavárny, bez nároku na provoz kuchyně, pouze pro ohřívání přivezených pokrmů.

Provozovna bude členěna na vlastní kavárnu s cca 30 místy k sezení s 2 bary, přípravnu pokrmů s mytím provozního nádobí, mytí stolního nádobí, sklad, sociální zázemí pro zaměstnance a úklidovou místnost. Bary budou vybaveny pracovní plochou s dřezem a umyvadlem na mytí rukou.

Přípravná bude vybavena pracovní plochou s umyvadlem na mytí rukou, myčkou a dřezem na mytí provozního nádobí.

Mytí stolního nádobí bude vybaveno pracovní plochou s dřezem a myčkou.

Zázemí bude tvořeno WC, které bude přístupné přes předsíň vybavenou umyvadlem na mytí rukou, a denní místností s šatnou, úklidovou komorou s výlevkou.

Sortiment: ohřívání pokrmů bez přípravy na místě, teplé a studené nápoje, doplňkový sortiment balených potravin.

Větrání kavárny a přípravná bude nucené teplovzdušné s rekuperací tepla a s chlazením čerstvým, upraveným vzduchem. Sociální zázemí, sklad a chodba budou větrány podtlakovým způsobem pomocí centrálního elektrického ventilátoru. Odvod znehodnoceného vzduchu bude nad střechu objektu.

Vytápění provozovny bude ústředním topením.

Provozovna bude napojena na veřejnou síť vody a kanalizace.

Počet zaměstnanců na směně: 5 osob.

Provozní doba: 7:00 – 19:00.

WC pro zákazníky budou k dispozici v objektu nádraží.

Projektovou dokumentaci vypracoval ATELIER RENO spol. s r. o. v 11/2022, číslo objednávky 22-61800523, číslo paré 2.

Odpad bude ukládán do košů s víky, odvoz bude smluvně zajištěn. Biologický odpad bude do doby odvozu chlazen.

Ke všem vodoinstalačním předmětům bude přivedena teplá a studená pitná voda.

Veškeré povrchy budou omyvatelné a dezinfikovatelné.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje souhlasné stanovisko s užíváním stavby.

Protože předložený návrh není v rozporu s požadavky Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a bylo možno s ním vyslovit výše uvedený souhlas.

Ing. Martina Haugwitzová
vedoucí oddělení hygieny výživy I.

v z. Ing. Dagmar Koželouhová
odborný rada oddělení hygieny výživy I.

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“

KOPIE

ATELIER RENO, spol. s r.o.

Václavská 1690/10

120 00 Praha 2

Hygienická stanice hl.m. Prahy

se sídlem v Praze
Územní pracoviště Praha 10
101 00 Praha 10, Rybalkova 293/39

4. 01. 2023

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Rytířská 12

110 00 Praha 1

Čj.:..... Příj.:.....

Žádost o vydání stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví

ve smyslu §77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů k

☐ projektové dokumentaci pro stavební řízení

Předmět žádosti (popis, bližší specifikace čeho se žádost týká):

Stavební úpravy nájemní jednotky

Nádraží Praha – Vršovice

Žadatel:

Správa železnic, státní organizace

IČO: 70994234

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

ATELIER RENO, spol. s r.o.

Perspektivní 225/2, Štěrboholy, 102 00 Praha 10

IČ: 45796572

Korespondenční adresa: Václavská 1690/10, 120 00 Praha 2

Kontakty (telefon, e-mail):

David Borkovec

telefon 773 143 315 e-mail david.borkovec@atelierreno.cz

Praha, 04. 01. 2023

David Borkovec

Inženýrská činnost

ATELIER RENO, spol. s r. o.

Plná moc

Projektová dokumentace