


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODU



Pozn.: - Potrubí V bude uloženo dle ČSN EN 1610  
- HPV pod úrovní dna výkopu




TABULKA: NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI  
NA HLOUBCE RÝHY DLE ČSN EN 1610

Hloubka rýhy* (m)	Nejmenší šířka rýhy (m)
< 1,00	nevyžaduje se
1,00 až 1,75	0,80
1,75 až 4,00	0,9
> 4,00	1,00

\* Nejmenší šířka nezapažené rýhy viz 6.4

## LEGENDA

- 1 PÍSKOVÉ LOŽE POD POTRUBÍM fr. 0-8
- 2 HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM ZRNA MAX 16 mm, HUTNĚNÝ PO 15 cm PŘÍMO NAD POTRUBÍM NEHUTNIT!
- 3 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE MODRÁ NAD POTRUBÍM
- 4 ZÁSYP HUTNĚNÝM VÝKOPKEM (V KOMUNIKACI DOBŘE ZHUTNITELNOU ZEMINOU, ŠTĚRKOPÍSKEM)
- 5 POTRUBÍ PE 100 RC d63 x 5,8 SDR 11
- 6 PAŽENÍ RÝHY (PŘI H>1,2 M)
- 7 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ (V PŘÍPADĚ NUTNOSTI ODVODNĚNÍ RÝHY)
- 8 SIGNALIZAČNÍ VODIČ

Stavebník/ investor:				<b>Správa železnic, státní organizace</b> Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1- Nové Město		 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>	
Zástupce investora:				<b>Stavební správa západ,</b> Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha 9			
generální projektant stavby:				<b>ARTECH spol. s r.o.</b> Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha , IČ: 25024671 Adresa pro doručování: Žižkova 152, 436 01 Litvínov E-mail: <a href="mailto:artech@artech.cz">artech@artech.cz</a> , tel. 476 111 782		 <b>ARTECH</b> PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB	
vypracoval (projektant):		autorizoval (zodpovědný projektant):		řízení projektu (vedoucí projektant):			
Ing. Václav Šeří		Ing. Dagmar Zachová		Ing. Jaroslav Henzl			
							
kraj:	Středočeský	obec:	Nymburk	k.ú.	Nymburk		
<b>Areál HZS Nymburk</b>  <b>D.1.00 SO.100 - DEMOLICE, SANACE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ</b> D.1.00.4 PŘELOŽKA VODOVODU						stupeň PD	PDPS
						datum	06/2021
						formát	2 x A4
						měřítko	BEZ
						zakázka	2154
<b>VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ</b>						číslo (ozn.) dokumentu:	<b>04</b>