


LEGENDA EL. ZAŘÍZENÍ

- ROZVODČÍ PRO NAPÁLENÍ METEOSTANICE MARA PŘÍPRAVA PRO NAPÁLENÍ ANTENNÍCH SYSTÉMŮ NA STŘEŠE
- SYSTÉMOVÝ SŘEŽNICOVÝ PÁJ OVLADAČ ED-SRED Z KANALY POD OMÍTKU / NA OMÍTKU IP-4
- ZÁSUVKA JEDNOKOSBOVÁ 230V, 16A, POD OMÍTKU, VOLNÁ
- ZÁSUVKA JEDNOKOSBOVÁ 230V, 16A, POD OMÍTKU, VOLNÁ, IP-44
- ELEKTŘICKÉ OTÁPENÍ STŘEŠNÍ (PUŠTI DO OVLÁVACÍ VPUŠTI)
- KABELOVÁ TRASA V DRÁTĚNÉM ZLÁBU DZ 60X60
- KABELOVÁ TRASA V PVC INSTALAČNÍ TRUBCE Ø32mm
- KABELOVÁ TRASA V PVC INSTALAČNÍ TRUBCE Ø25mm
- INSTALAČNÍ KRABICE NA OMÍTKU VČ. VÝVODEK 10x17mm, s POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ P60A

LEGENDA SVÍTEL

- SVÍTLIDLO STROPNÍ PRISAZENÉ NEBO ZAVĚŠENÉ LED 32,7W, 6500 lm, IP65, K108
- SVÍTLIDLO PRISAZENÉ NASTĚVNĚ NEBO STROPNÍ LED 16,3W, 1850 lm, IP65, K10
- NOUZOVÁ SVÍTLIDLA NAPÁLENÁ Z CENTRÁLNÍ BATERIE
- NOUZOVÉ SVÍTLIDLO ANTIPIKANTNÉ STROPNÍ PRISAZENÉ LED 7,2W, 440 lm, 4000K, IP65, K104

Souřadnicový systém S-JTSK  
Výškový systém Bv



Ověření schéma:	Realizace oprávněné osoby:
Konverze:	Datum:
Datum:	Podpis:
Popis:	Kontrola:
Stavební investitor: Správa železnic, státní organizace Dílaždena 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město	
Zásupce investora: Stavební správa západ Sokolovská 1953/2/8, 190 00 Praha 9	
generální projektant stavby: ARTECH spol. s r.o. Vedlavské náměstí 819/43, 110 00 Praha, IČ: 25024671 Adresa pro doručování: Žitkova 152, 436 01 Litvínov E-mail: artech@artech.cz, tel. 476 111 782	
výpracoval (projektant): autorizoval (zodpovědný projektant):	číslo vyhotovení:
Karel Růber	Ing. Jaroslav Henzl
kraj: Středočeský	obec: Nymburk
k.č.:	Nymburk
Areál HZS Nymburk	
D1.01 SO.101 - HLAVNÍ OBJEKT - STANICE HZS	
D1.01.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY	
D1.01.4.4 SILNOPROUDÉ ROZVODY A BLESKOSVOD	
04.4 - Dispozice elektroinstalace ve cvičné věži	
číslo (ozn.) dokumentu:	04.4.