



POZN.1: RK1 až RK9 jsou umístěné v rozvodnici v podhledech

POZN.2: ovladače UC013 jsou umístěné v na stěnách místností v=1,5m, min. 1m od okna

PLATÍ PRO REGULACI KONVEKTORU V MÍSTN. Č. 203,204a,205,206,213,214,216,217 a 304

Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:		
Revize:	Datum:	Podpis:	Kontroloval:	
Stavebník/ investitor:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1- Nové Město			
Zástupce investora:	Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha 9			
generální projektant stavby:	ARTECH spol. s r.o. Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha , IČ: 25024671 Adresa pro doručování: Žitkova 152, 436 01 Litvínov E-mail: artech@artech.cz , tel. 476 111 782			
vypracoval (projektant):	autorizoval (zodpovědný projektant):	řízení projektu (vedoucí projektant):	číslo vyhotovení:	
Ing. Pavel Česka	Ing. Pavel Česka	Ing. Jaroslav Henzl		
kraj:	Středočeský	obec:	Nymburk	
		k.ú.	Nymburk	
Areál HZS Nymburk			stupeň PD	PDPS
D1.01 SO.101 - HLAVNÍ OBJEKT- STANICE HZS			datum	06/2021
D1.01.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			formát	4xA4
D1.01.4.8 MĚŘENÍ A REGULACE, SYSTÉM ŘÍZENÍ			měřítko	...
REGULACE A ZAPOJENÍ KONVEKTORŮ			zakázka	2154
			číslo (ozn.) dokumentu:	E.2