

Naše zn. 4275/2024-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 2/4  
Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská  
Mobil +420 702 164 086  
E-mail [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz)  
Datum 18. dubna 2024

**Uveřejněno na Profilu zadavatele**

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 4  
„**Modernizace ŽST Jihlava město**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 46:**

Žádáme zadavatele o poskytnutí platných rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které k záměru mají vydat odbor ŽP magistrátu města Jihlava a obecní úřad Rantířov.

**Odpověď:**

**Závazná stanoviska ke kácení jsou součástí DUSP v Dokladové části v souborech 01.3.02 MM Jihlavy Závazné stanovisko kácení+VKP 15.10.2020.pdf a 01.3.04.2 OÚ Rantířov Závazné stanovisko kácení 31.7.2020.**

**Dotaz č. 47:**

V poskytnutých podkladech zadavatele jsou dva stupně projektové dokumentace.

DUSP uzav  
PDPS 2023\_11 uzav

Žádáme zadavatele o sdělení, v čem se tyto verze liší a podle kterého stupně projektové dokumentace se má cenová nabídka připravit.

**Odpověď:**

**Pro zhotovitele jednotlivých SO a PS je rozhodující dokumentace PDPS = projektová dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace PDPS 2023\_11 obsahuje i aktualizaci v roce 2023, která proběhla z důvodu etapizace navazující stavby CDT Jihlava. Dokumentace DUSP = projektová dokumentace pro vydání společného povolení je předchozí stupeň. DUSP však obsahuje souhrnné části, které se již v PDPS celé neopakují, tedy části A, B, C a Doklady. V dokumentaci DUSP je tedy nutné se seznámit s těmito částmi a s kompletní dokumentací PDPS 2023\_11.**

**Dotaz č. 48:**

**PS 31-14-09 (ŽST Jihlava město, kamerový systém) :**

- a) Žádáme zadavatele o prověření položky č. 75 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - 24X10/100 (24XPOE) + 2XUPLINK. Vzhledem ke své velikosti bude problematické umístění v kamerové skříni, navíc tolik portů nebude potřeba. Standardní řešení jsou průmyslové switche do 12portů s podporou POE.
- b) Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr o položku 17411 ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3.

**Odpověď:**

- a) **Ano, souhlasíme s umístěním průmyslového switche do 12 PoE do technologické skříňky.**
- b) **V SP byla doplněna položka č. 78, 17411, ZÁSYB JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM s celkovým množstvím 61,5 M3.**

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 10. 5. 2024 na den 13. 5. 2024.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2024-014535). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Část INFORMACE O PODÁNÍ**

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**  
rušíme datum **10.05.2024** a nahrazujeme datem **13.05.2024**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

**Příloha:**

**01.3.02 MM Jihlavy\_Závazné stanovisko kácení+VKP\_15.10.2020**  
**01.3.04.2 OÚ Rantířov\_Závazné stanovisko kácení\_31.7.2020**  
**XDC\_Jihlava\_mesto\_zm04\_20240418**  
**XLS\_Jihlava\_mesto\_zm04\_20240418**

V Praze

**Ing. Ondřej Göpfert**

ředitel odboru investičního  
na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023  
Správa železnic, státní organizace