

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 7627/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová
Mobil +420 725 558 384
E-mail Klomfarova@spravazeleznic.cz

Zhotovení souboru staveb – „Rekonstrukce ŽST Chrastava“ „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 15

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 213

Rekonstrukce žst. Chrastava

SO 13-30-01 ŽST CHRASTAVA, PŘELOŽKA KABELŮ VO

Rozpočet tohoto stavebního objektu obsahuje pouze 1 položku. V projektové dokumentaci stavebního objektu příloha č.4 (SO133001_04_SP_Chrastava) soupis prací je uveden rozpočet obsahující 21 položek. Byly položky tohoto stavebního objektu přesunuty do jiného SO?

Žádáme o kontrolu rozpočtu a případně opravu a doplnění položek.

Odpověď na dotaz č. 213

Byl nahrán rozpočet obsahující všechny položky.

Dotaz č. 214

PS 13-01-11 „ŽST Chrastava, SZZ“ V návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č.7, na odpověď na dotaz č. 124, byla přidána do soupisu prací následující R položka:

54	75C111R		Zařízení pro ruční stavění výhybky – dodávka/montáž	KUS	2,000
----	---------	--	--	-----	-------

Předpokládáme správně, že žst. Chrastava obsahuje celkem 4 ks výhybek (výh. č. 4, 6, 2, 3), u kterých je požadováno ručního stavění?

A) Pokud ano, žádáme zadavatele opravu množství položky č. 54 na 4 kusy.

- B) V opačném případě žádáme o vysvětlení požadovaného ovládání (přestavování) výhybky č. 2 a výhybky č. 3.

Odpověď na dotaz č. 214

a) Byla opravena výměra

Kód R položky **75C111R** - Zařízení pro ruční stavění výhybky- dodávka/montáž - **4 KUS**

b) Předpoklad je správný viz odpověď a), ručně se staví výhybky č. 2, 3, 4 a 6.

Sdělení zadavatele:

Nad rámec výše uvedených odpovědí zadavatel sděluje:

V odpovědi na dotaz č. 162 uvedeném v Dodatku č. 10, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, zadavatel upravuje a doplňuje odpověď:

Dotaz č. 162

Domníváme se, že zadávací dokumentace v zabezpečovací části stavby absentuje na požadavek odstavce 4.6.2 ZTP „Veškerá zabezpečovací kabelizace musí být realizována v souladu s ČSN 34 2040 ed.2, vzhledem k budoucímu předpokládanému přechodu na jednotnou střídavou trakční soustavu 25 kV/50 Hz. Venkovní kabely delší než 500 m musí být zřizovány s ochranným kovovým obalem, tj. typu TCEKPFLEZE.“ Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 162

Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou

PS 15-01-11 ŽST Hrádek nad Nisou, SZZ

Byla opravena výměra

Kód položky **75A131** - KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA – **21,884 KMPÁR**

Kód položky **75A141** - KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA – **39,216 KMPÁR**

Kód položky **75A217** - ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ – **21,884 KMPÁR**

Kód položky **75A227** - ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ – **39,216 KMPÁR**

Byla odstraněna položka

~~Kód položky **75A321** – SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 12 PÁRŮ – 5 KUS~~

~~Kód položky **75A322** – SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM PŘES 12 PÁRŮ – 5 KUS~~

Byla přidána nová položka

Kód položky **75A151** - KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA – 45,462 KMPÁR

Kód položky **75A161** - KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA – 25,952 KMPÁR

Kód položky **75A237** - ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ – 45,462 KMPÁR

Kód položky **75A247** - ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ - 25,952 KMPÁR

Kód položky **75A331** - SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ - 5 KUS

Kód položky **75A332** - SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ - 5 KUS

V souladu s upřesněním týkajícím se dotazu č. 162, došlo k aktualizaci příloh s názvy " PS 15-01-11 - 2_801_SK.PDF" a „PS 15-01-11 - 2_802_TK.PDF"

Rekonstrukce ŽST Chrastava

PS 13-01-11 ŽST Chrastava, SZZ

Byla opravena výměra

Kód položky **75A131** - KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA - **28,923 KMPÁR**

Kód položky **75A141** - KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA - **12,520 KMPÁR**

Kód položky **75A217** - ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ - **28,923 KMPÁR**

Kód položky **75A227** - ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ - **12,520 KMPÁR**

Byla odstraněna položka

Kód položky ~~**75A321** - SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 12 PÁRŮ - 12 KUS~~

Kód položky ~~**75A322** - SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM PŘES 12 PÁRŮ - 12 KUS~~

Byla přidána nová položka

Kód položky **75A151** - KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA - 40,454 KMPÁR

Kód položky **75A161** - KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA - 36,688 KMPÁR

Kód položky **75A237** - ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ - 40,454 KMPÁR

Kód položky **75A247** - ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ - 36,688 KMPÁR

Kód položky **75A331** - SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ - 12 KUS

Kód položky **75A332** - SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ - 12 KUS

V souladu s upřesněním týkajícím se dotazu č. 162, došlo k aktualizaci příloh s názvy " PS 13-01-11 - 2_801_SK.PDF" a „PS 13-01-11 - 2_802_TK.PDF"

PS 12-01-21 Liberec - Chrastava, TZZ

Byla opravena výměra

Kód položky **75A131** - KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA - **3,700 KMPÁR**

Kód položky **75A217** - ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ – **3,700 KMPÁR**

Byla odstraněna položka

Kód položky **75A321** – ~~SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 12 PÁŘŮ – 5 KUS~~

Byla přidána nová položka

Kód položky **75A151** - KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁŘŮ - DODÁVKA – 41,055 KMPÁR

Kód položky **75A237** - ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ – 41,055 KMPÁR

Kód položky **75A331** - SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁŘŮ – 5 KUS

V souladu s upřesněním týkajícím se dotazu č. 181, došlo k aktualizaci příloh s názvy " PS 12-01-21 - 2_801_SK.PDF" a „PS 12-01-21 - 2_802_TK.PDF"

PS 14-01-21 Chrastava - Hrádek nad Nisou, TZZ

Byla opravena výměra

Kód položky **75A131** - KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁŘŮ - DODÁVKA – **0,756 KMPÁR**

Kód položky **75A217** - ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ – **0,756 KMPÁR**

Byla odstraněna položka

Kód položky **75A321** – ~~SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 12 PÁŘŮ – 5 KUS~~

Byla přidána nová položka

Kód položky **75A151** - KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁŘŮ - DODÁVKA – 11,274 KMPÁR

Kód položky **75A237** - ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ – 11,274 KMPÁR

Kód položky **75A331** - SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁŘŮ – 5 KUS

V souladu s upřesněním týkajícím se dotazu č. 162, došlo k aktualizaci příloh s názvy " PS 14-01-21 - 2_801_SK.PDF" a „PS 14-01-21 - 2_802_SK.PDF"

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami a informacemi v tomto Dodatku č. 15 zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení dle § 99 odst. (2) o 1 pracovní den je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka" bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 16 / 05 / 2024 nahrazeno: **17 / 05 / 2024** Čas **09:00**

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Přílohy:

Hrádek_Zm11_240417
Chrastava_Zm12_240417
PS 12-01-21 - 2_801_SK
PS 13-01-11 - 2_801_SK
PS 12-01-21 - 2_802_TK
PS 13-01-11 - 2_802_TK
PS 14-01-21 - 2_801_SK
PS 14-01-21 - 2_802_TK
PS 15-01-11 - 2_801_SK
PS 15-01-11 - 2_802_TK

V Praze

.....
Ing. Ondřej Göpfert

ředitel odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 14-NM ze dne 13.11.2023
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)