

Naše zn. 11603/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ
Listů/příloh 4/1

Vyřizuje Tomáš Helcl, DiS.
Telefon 972 424 429
Mobil 725 567 444
E-mail Helcl@spravazeleznic.cz

Datum 18. 04. 2024

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2

V souladu s čl. 7 Pokynů pro dodavatele vydaných pod č.j. 9833/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ ve znění následných dodatečných informací (dále jen „**Pokyny**“) a s dodržáním ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

V zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Prostá rekonstrukce trati v úseku Nové Hamry – Pernink“

Identifikace zadávacího řízení:

Nadlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ.

Evidenční číslo zadavatele: **65024024**

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2024-014449**

Číslo oznámení v Úředním věstníku Evropské unie: **205446-2024**

(dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Zadávací řízení**“)

Zadavatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele:

Název: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Sídlo: Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03
Zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky,
na základě pověření č. 3519 ze dne 22. 03. 2024

(dále jen „**Zadavatel**“)

I.

Zadavatel v nadepsaném Zadávacím řízení vydává **vysvětlení** zadávací dokumentace na základě obdržných žádostí ze strany dodavatelů:

- **ze dne 15. 04. 2024 (dotaz č. 2)**

Dotaz č. 2

Poskytnutý výkaz výměr zásadně neodpovídá projektové dokumentaci. V níže uvedených SO neodpovídá množství a mnohdy ani typ svítidel v zastávkových přístřešcích a na stožárech, neodpovídá počet sklápěcích zařízení v jednotlivých zastávkách (většinou stačí jedno na vícero zastávek) a neodpovídá ani délkové množství kabelu na propojení svorkovnice – svítidlo stožáru. Dále není jasné jaké stožáry budou použity – zda vetknuté, nebo přírubové. Prověřte zadavatel výkaz výměr do souladu s projektovou dokumentací?

Viz:

1) SO 30-50-01

13	M	7493100120	Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné Sklápěcí zařízení pružinové, určeno pro sklápění osvětlovacích stožárů od 5 m do 8 m	kus	8,000	
----	---	------------	---	-----	-------	--

Opravdu zadavatel požaduje 8ks sklápěcích zařízení pro osm stožárů na jednu zastávku? Dle názoru účastníka je obvyklý počet 1ks pro zastávku/úsek

15	M	7493101980	Venkovní osvětlení Svítidla pro montáž na strop nebo stěnu ANTIVANDAL, 2x55W/2G11, třída el. izolace II. emergency, s nouzovým zdrojem	kus	9,000	
----	---	------------	--	-----	-------	--

Opravdu zadavatel požaduje 9ks? Správně má být jeden kus, pro osvětlení přístřešku zastávky.

16	M	7491206060	Elektroinstalační materiál Svítidla instalační základní FALCON-118-BAP-EP, 1x18W - el.předřadník	kus	9,000	
----	---	------------	--	-----	-------	--

Zamýšlel zadavatel toto svítidlo skutečně jako svítidlo na stožár? Typově se jedná o svítidlo na strop, současně ale neodpovídá počet který by měl být 8ks jako je stožárů.

M		7492501770	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	30,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2024
---	--	------------	---	---	--------	------	----------------------

V příložené zadávací dokumentaci není kabelová listina, pokud se jedná o kabel na propojení svítidla/svorkovnice ve stožáru, tak jeho ho ve výkazu výměr uvedeno málo, správně cca 56m ,to samé platí i u ostatních SO. Upraví zadavatel množství?

2) SO 30-50-02

13	M	7493100120	Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné Sklápěcí zařízení pružinové, určeno pro sklápění osvětlovacích stožárů od 5 m do 8 m	kus	7,000	
----	---	------------	---	-----	-------	--

Opravdu zadavatel požaduje 7ks sklápěcích zařízení pro osm stožárů na jednu zastávku? Dle názoru účastníka je obvyklý počet 1ks pro zastávku/úsek

15	M	7493101980	Venkovní osvětlení Svítidla pro montáž na strop nebo stěnu ANTIVANDAL, 2x55W/2G11, třída el. izolace II. emergency, s nouzovým zdrojem	kus	8,000	
----	---	------------	--	-----	-------	--

Opravdu zadavatel požaduje 8ks? Správně má být jeden kus, pro osvětlení přístřešku zastávky

16	M	7491206060	Elektroinstalační materiál Svítidla instalační základní FALCON-118-BAP-EP, 1x18W - el.předřadník	kus	8,000	
----	---	------------	--	-----	-------	--

Zamýšlel zadavatel toto svítidlo skutečně jako svítidlo na stožár? Typově se jedná o svítidlo na strop, současně ale neodpovídá počet který by měl být 7ks jako je stožárů.

1	M	7492501770	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	30,000	
---	---	------------	---	---	--------	--

V příložené zadávací dokumentaci není kabelová listina, pokud se jedná o kabel na propojení svítidla/svorkovnice ve stožáru, tak jeho ho ve výkazu výměr uvedeno málo, správně cca 42m ,to samé platí i u ostatních SO. Upraví zadavatel množství?

3) SO 30-50-03 (stejně jako 30-50-02)

13	M	7493100120	Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné Sklápěcí zařízení pružinové, určeno pro sklápění osvětlovacích stožárů od 5 m do 8 m	kus	7,000	
----	---	------------	---	-----	-------	--

Opravdu zadavatel požaduje 7ks sklápěcích zařízení pro osm stožárů na jednu zastávku? Dle názoru účastníka je obvyklý počet 1ks pro zastávku/úsek

15	M	7493101980	Venkovní osvětlení Svítidla pro montáž na strop nebo stěnu ANTI VANDAL, 2x55W/2G11, třída el. izolace II. emergency, s nouzovým zdrojem	kus	8,000	
----	---	------------	---	-----	-------	--

Opravdu zadavatel požaduje 8ks? Správně má být jeden kus, pro osvětlení přístřešku zastávky

16	M	7491206060	Elektroinstalační materiál Svítidla instalační základní FALCON-118-BAP-EP, 1x18W - eL.předřadník	kus	8,000	
----	---	------------	--	-----	-------	--

Zamýšlel zadavatel toto svítidlo skutečně jako svítidlo na stožár? Typově se jedná o svítidlo na strop, současně ale neodpovídá počet který by měl být 7ks jako je stožárů.

1	M	7492501770	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	30,000	
---	---	------------	---	---	--------	--

V příložené zadávací dokumentaci není kabelová listina, pokud se jedná o kabel na propojení svítidla/svorkovnice ve stožáru, tak jeho ho ve výkazu výměr uvedeno málo, správně cca 42m ,to samé platí i u ostatních SO. Upraví zadavatel množství?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2 (SO 30-50-01 až 03)

Položka 13 – Chyba zadání, zadavatel samostatně sklápěcí zařízení nepožaduje, protože preferuje typy stožáru s již integrovaným sklápěcím mechanismem. Položka 13 bude stornována (vynulována) a u položky 12 bude upraven popis.

Položka 15 – Chyba zadání, počet MJ bude upraven na 1 ks.

Položka 16 – Chyba ve specifikaci, bude upřesněno v popisu položky. Počet MJ bude upraven do souladu s počtem stožárů.

Položka 1 - Kabel CYKY 3J2,5 byl zamýšlen jako pomocný pro případné dipojování v rozvaděčích. Stožáry stačí napojit jen do svorkovnice, které jsou umístěny ve spodní části stožáru. Propojení svorkovnice a svítidla stožáru je vyřešeno již výrobcem, proto není ve výkazu počítáno s tímto propojením.

ze dne 16. 04. 2024 (dotaz č. 3)

Dotaz č. 3

Děkujeme za zaslání odpovědi na dotaz č. 1, nicméně gestorský výklad je takový, že v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách a ustanovením čl. 2 odst. 57 předpisu SŽ Bp1 je nutné považovat provozovanou železniční cestu za definovaný prostor, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou součástí tohoto prostoru koleje nevyložené či vyloučené.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud čl. 4 odst. 3 odrážka sedmá předpisu SŽ Bp1 uvádí povinnost SŽ vymezovat do smluv příslušná ustanovení ZDD a stanovuje určit povinnost dodržování těchto ustanovení pro dodavatele/zhotovitele při práci na zařízení v provozované železniční dopravní cestě, je tímto myšlena povinnost daná jak pro práci na zařízení na koleji nevyložené i koleji vyloučené. Dodržování ustanovení dané příslušnou ZDD – přístupové cesty, umístění prostředků první pomoci, stanovení ohlašovacího místa, ale i číslování kolejí, výhybek, či výčet míst, kde není dodržen VSPM – je důležité ve všech případech bez ohledu na stav kolejí, na kterých bude práce na zařízení vykonávána.

Součástí smluv tak musí být proveden výčet ustanovení ZDD pro danou práci i závazek dodržování těchto ustanovení pro dodavatele/zhotovitele v daných případech uveden vždy.

Opětovně tedy prosíme o doplnění vzoru smlouvy o příslušná ustanovení ZDD, která má zhotovitel dodržovat při plnění veřejné zakázky. Dále opětovně prosíme o informaci kdy, kým a jak bude budoucí zhotovitel prokazatelně seznámen s příslušnými ustanoveními ZDD, která má dodržovat při plnění zakázky.?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3

S ohledem na rozsah stavby (traťový úsek Nové Hamry – Pernink) a ustanovení příslušné ZDD (PND3 pro trať Nejdek – Potůčky) zadavatel nevymezuje ve smlouvě žádná závazná ustanovení ZDD, protože žádné pro předmět smlouvy relevantní závazky uvedené ZDD nestanovuje.

Tím není dotčena povinnost znalosti příslušné ZDD ze strany dopravců, kteří budou na stavbě působit. Rozsah znalostí je v PND3 jasně vymezen a dopravcům je poskytován prostřednictvím portálu provozování dráhy.

II.

Na základě výše uvedeného dochází k úpravě příloh zadávací dokumentace:

- **Díl 4_2 Soupis prací členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny_OPRAVA č. 1**

a současně dochází ke změně článku 5.3 Pokynů následovně:

5.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **272 863 734,88 Kč** (bez DPH).

Uvedená částka zahrnuje i hodnotu stavebního materiálu ve výši **22 117 910,- Kč** (bez DPH), který bude zadavatel dle zadávacích podmínek poskytovat dodavateli a který je nezbytný pro poskytnutí zadávaných stavebních prací.

Předpokládaná hodnota plnění vybraného dodavatele po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy a hodnoty zadavatelem poskytovaného materiálu, činí 250 745 824,88 Kč (bez DPH).

Zadavatel dále sděluje, že nabídka musí být zpracována na základě této úpravy. V případě podání nabídky s původní přílohou zadávací dokumentace – Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr, může být dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 48 odst. 2 ZZVZ.

Ostatní články a části zadávací dokumentace nedotčené touto dodatečnou informací zůstávají v platnosti v původním znění.

Na základě povahy této dodatečné informace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídky uvedené u této zakázky na profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz>.

V Ústí nad Labem dne *dle data odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK*

.....

Tomáš Helcl, DiS.

vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Příloha č. 1: Díl 4_2 Soupis prací členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny_OPRAVA č. 1