

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 8183/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová
Mobil +420 725 558 384
E-mail Klomfarova@spravazeleznic.cz

Zhotovení souboru staveb – „Rekonstrukce ŽST Chrastava“ „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 20

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 265

SO 15-71-01.04

Uchazeč našel rozpor mezi počty svítidel ve výkazu výměr, projektové dokumentaci a výpočtu osvětlení, například ve výkazu výměr je celková dodávka 385ks svítidel, výpočet osvětlení obsahuje ale pouze celkem 80ks svítidel. Objasní nám zadavatel tento rozpor nebo dojde k úpravě výkazu výměr?

Celkový počet rozvaděčů uvedený ve výkazu výměr neodpovídá počtu rozvaděčů v poskytnuté PD. PD obsahuje celkem 12ks různých rozvaděčů, ve VV je uveden pouze počet 9 ks rozvaděčů. Objasní nám zadavatel tento rozpor nebo dojde k úpravě výkazu výměr?

Odpověď na dotaz č. 265

- 1) *výpočet osvětlení řeší pouze typové místnosti (neřeší všechny). Co do počtu svítidel je rozhodující výkresová dokumentace. Počty ve výkazu výměr jsou platné.*
- 2) *Byla uvedena do souladu výkresová dokumentace rozvaděčů – výkresy č.511 – 522 v návaznosti na výše uvedené byly změněny výkresy:*
 - *SO_157101.04_511_RE.1.01_rev_1.pdf,*
 - *SO_157101.04_512_RE.1.02_rev_1.pdf,*
 - *SO_157101.04_513_RE.1.03_rev_1.pdf,*
 - *SO_157101.04_514_RH2_rev_1.pdf,*
 - *SO_157101.04_515_R2.2_rev_1.pdf,*
 - *SO_157101.04_516_RV2_rev_1.pdf,*
 - *SO_157101.04_517_R-ZZ_rev_1.pdf,*
 - *SO_157101.04_518_R-SZ_rev_1.pdf,*
 - *SO_157101.04_519_R-4KK_rev_1.pdf,*
 - *SO_157101.04_520_R-3KK_rev_1.pdf,*
 - *SO_157101.04_521_R-2KK_rev_1.pdf,*
 - *SO_157101.04_522_R-1KK_rev_1.pdf*

3) V návaznosti na výše uvedené byl upraven soupis prací.

Byla opravena položka

Kód položky **0027** - Zapuštěný oceloplechový rozvaděč s dveřmi, ŠxVxH - 600x900x250mm, odolný vnějším vlivům, IP55/20, provedení dle přípojovacích podmínek ČEZ, elektroměrový, výzbroj viz v.č.511 (RE.1.01) - **KUS 1,000**

Kód položky **0028** - Zapuštěný oceloplechový rozvaděč s dveřmi, 2-pole, ŠxVxH - (400x800x250mm)+(800x1600x250mm), IP40/20, požární odolnost EI30 s200, provedení dle přípojovacích podmínek ČEZ, elektroměrový, výzbroj viz v.č.512 (RE.1.02) - **KUS 1,000**

Kód položky **0029** - Zapuštěný oceloplechový rozvaděč s dveřmi, 2-pole, ŠxVxH - (400x800x250mm)+(800x1600x250mm), IP40/20, požární odolnost EI30 s200, provedení dle přípojovacích podmínek ČEZ, elektroměrový, výzbroj viz v.č.513 (RE.1.03) - **KUS 1,000**

Kód položky **0030** - Nástěnný plastový rozvaděč s dveřmi, modulové uspořádání, 36 modulů, výzbroj viz výkres č.519 (rozvaděče RN.01, RN.02, RN.03) - **KUS 3,000**

Kód položky **0031** - Nástěnný oceloplechový rozvaděč s dveřmi, ŠxVxH - 800x1600x250mm, IP40/20, výzbroj viz v.č.514 (RH2) - **KUS 1,000**

Kód položky **0032** - Nástěnný oceloplechový rozvaděč s dveřmi, ŠxVxH - 600x1600x250mm, IP40/20, výzbroj viz v.č.515 (R2.2) - **KUS 1,000**

Kód položky **741210401** - Montáž rozváděč nebo krabice nevýbušná do 5 kg (rozvaděče RB-x.y, RN.x) - **KUS 11,000**

Kód položky **741210405** - Montáž rozváděč nebo krabice nevýbušná do 50 kg (rozvaděče RE.1.01, RE.1.02-P1, RE.1.03-P1) - **KUS 3,000**

Kód položky **741210406** - Montáž rozváděč nebo krabice nevýbušná do 100 kg (rozvaděče RE.1.02-P2, RE.1.03-P2, RH2, R2.2, RV2, R-ZZ, R-SZ) - **KUS 7,000**

Byla zrušena položka

Kód položky 741210405 - 1 - Montáž rozváděč nebo krabice nevýbušná do 50 kg- **KUS 2,000**

Kód položky 741210405- 2 - Montáž rozváděč nebo krabice nevýbušná do 50 kg- **KUS 1,000**

Kód položky 741210405 -3 - Montáž rozváděč nebo krabice nevýbušná do 50 kg- **KUS 1,000**

Byla přidána nová položka

Kód položky **0032A** - Zapuštěný oceloplechový rozvaděč s dveřmi, ŠxVxH - 800x1600x250mm, IP40/20, výzbroj viz v.č.516 (RV2) - **KUS 1,000**

Kód položky **0032B** - Nástěnný oceloplechový rozvaděč s dveřmi, ŠxVxH - 600x1200x250mm, IP40/20, výzbroj viz v.č.517 (R-ZZ) - **KUS 1,000**

Kód položky **0032C** - Nástěnný oceloplechový rozvaděč s dveřmi, ŠxVxH - 600x1200x250mm, IP40/20, výzbroj viz v.č.518 (R-SZ) - **KUS 1,000**

Kód položky 0032D - Zapuštěný plastový rozvaděč s dveřmi, modulové uspořádání, 48 modulů, výzbroj viz výkres č.520 (rozvaděče RB-2.1, RB-2.4) - **KUS 2,000**

Kód položky 0032E - Zapuštěný plastový rozvaděč s dveřmi, modulové uspořádání, 48 modulů, výzbroj viz výkres č.521 (rozvaděče RB-2.3, RB-3.1, RB-3.2) - **KUS 3,000**

Kód položky 0032F - Zapuštěný plastový rozvaděč s dveřmi, modulové uspořádání, 48 modulů, výzbroj viz výkres č.522 (rozvaděče RB-2.2, RB-3.3, RB-3.4) - **KUS 3,000**

Dotaz č. 266

SO 15-86-05

Ve VV podle názoru uchazeče chybí položky: dodávka – montáž dvojitého výložníku 1ks 2x500mm. Objasní nám zadavatel tento rozpor nebo dojde k úpravě výkazu výměr?

Odpověď na dotaz č. 266

Byla přidána položka

Kód položky 743321 - VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M – **1 KUS**

Dotaz č. 267

SO 15-86-06

Uchazeč nenašel v zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentaci PD objektu „SO 15-86-06“. Žádáme tedy zadavatele o doplnění výše uvedené dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 267

Bylo doplněno

Dotaz č. 268

SO 15-30—01 a 15-30-02

Uchazeč našel rozpor v excelovském výkazu výměr. V uvedených SO pouze dvě položky, ovšem ve výkazu výměr ve formátu PDF je ve výše uvedených SO položek 15. Jaká varianta s počtem položek je správná?

Odpověď na dotaz č. 268

Chyba vznikla nesprávným formátováním. Byly doplněny výkazy výměr.

Dotaz č. 269

PS 14-02-21 (Zastávka Bílý Kostel nad Nisou, rozhlasové zařízení) :

Na základě dodatku č. 16 byla položka č. 3 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 460,000 odstraněna z výkazu výměr, nejspíš chybně. Žádáme zadavatele o prověření a opravu do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 269

Položka č.3 byla do soupisu prací navržena

Dotaz č. 270

PS 14-02-22 (Zastávka Chotyně, rozhlasové zařízení) :

Na základě dodatku č. 16 odpověď na dotaz č. 224 c) nebylo opraveno množství u položky č. 16 75H141 STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M KUS 2,000. Žádáme zadavatele o prověření a opravu do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 270

Výměra položky byla opravena.

Byla opravena výměra

Kód položky **75H141** - STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M – **4 KUS**

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami a informacemi v tomto Dodatku č. 20 zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení dle § 99 odst. (2) o 1 pracovní den je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

*Datum: 23 / 05 / 2024 nahrazeno: **24 / 05 / 2024** Čas **09:00***

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Přílohy:

SO_157101.04_511_RE.1.01_rev_1

SO_157101.04_512_RE.1.02_rev_1

SO_157101.04_513_RE.1.03_rev_1

SO_157101.04_514_RH2_rev_1

SO_157101.04_515_R2.2_rev_1

SO_157101.04_516_RV2_rev_1
SO_157101.04_517_R-ZZ_rev_1
SO_157101.04_518_R-SZ_rev_1
SO_157101.04_519_R-4KK_rev_1
SO_157101.04_520_R-3KK_rev_1
SO_157101.04_521_R-2KK_rev_1
SO_157101.04_522_R-1KK_rev_1
SO_158606
Chrastava_Zm17_240425
Hrádek_Zm15_240425

V Praze

.....
Ing. Ondřej Göpfert

ředitel odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 14-NM ze dne 13.11.2023
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)