

**STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY**  
**Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA**

Název stavby: Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň ; SO 11-72-02.11 Samoobslužné kontejnerové výdejní zařízení  
Místo stavby: k.ú. Plzeň, p.č. 2343/1

**KATEGORIE STAVBY:** Stavba kategorie II

**TŘÍDA VYUŽITÍ:** 1. třída využití

Jedná se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně: NE

**Základná údaje o stavbě**

|                                    |                     |   |   |
|------------------------------------|---------------------|---|---|
| Zastavěná plocha stavby:           | 7,50 m <sup>2</sup> | Počet nadzemních podlaží (NP):              | 1 |
| Požární výška stavby:              | 0,00 m              | Počet podzemních podlaží (PP):              | 0 |
| Světlná výška podlaží:             | 2,16 m              | <= vyplňuje se pouze u jednopodlažních obj. |   |
| Projektovaný počet osob:           | 0 osob              |   |   |
| Počet ubytovaných osob:            | 0 osob              |   |   |
| Počet osob vyžadujících asistenci: | 0 osob              |   |   |

**Stanovení třídy využití**

|   |    |
|---|----|
| Prostory určené ke spánku:                            | NE |
| Prostory pro neznalé osoby (veřejnost):               | NE |
| Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci: | NE |

**Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby**

|   |     |                                |
|---|-----|--------------------------------|
| Budova, která je kulturní památkou:                     | NE  |                                |
| Stavba určena výhradně k bydlení:                       | NE  |                                |
| Pobytové místnosti v podzemním podlaží:                 | NE  |                                |
| Stavba splňující požadavky § 7 odst. 1 písm. a):        | ANO |                                |
| Stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o stavbu:     | NE  |                                |
| Přístupová komunikace nebo nástupní plocha:             | NE  |                                |
| Hořlavé kapaliny ve stavbě:                             | ANO | Množství: 10,00 m <sup>3</sup> |
| Hořlavé nebo hoření podporující plyny:                  | NE  | Objem: litrů                   |
| Zásobník hořlavých, hoření podporujících plynů:         | NE  | Objem: m <sup>3</sup>          |
| Stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky:     | NE  |                                |
| Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou: | NE  | Množství: kg                   |
| Stavba, ve které se nachází stálý úkryt:                | NE  |                                |
| Silniční nebo železniční tunel:                         | NE  | Délka: m                       |
| Velkoobjemového skladovací nádrže pro HK:               | ANO | Množství: 10,00 m <sup>3</sup> |
| Tunel metra nebo stanice metra:                         | NE  |                                |
| Sklad střeliva:   | NE  | Množství: ks                   |
| Stavba určená k nakládání s výbušninami:                | NE  |                                |

v. 20.11.2021 (pracovní verze)