

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Digitronic CZ s.r.o.
Za pasáží 1429
560 02 Pardubice

Naše číslo jednací
KHSPA 05264/2022/HOK-UO

Vyřizuje/linka
Salajová/465676462

V Ústí nad Orlicí
4.4.2023

Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) k předloženým podkladům – „Ekologizace vytápění v nádražních budovách v obvodu OŘ Hradec Králové, Dlouhoňovice, Nádražní čp. 65“ – instalace tepelných čerpadel vzduch/voda.

Na základě žádosti pana Tomáše Hejčla, Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice, zastupujícího investora stavby Správu železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové město, ze dne 15.03.2023, posoudila KHS předložené podklady - „Ekologizace vytápění v nádražních budovách v obvodu OŘ Hradec Králové, Dlouhoňovice, Nádražní čp. 65. Projekt řeší změnu vytápění v železniční stanici se zázemím, v bytových jednotkách ve 2.NP a 3.NP.

Předmětem dokumentace je změna vytápění u stávajícího objektu železniční stanice a bytových jednotek, ul. Nádražní 65, Dlouhoňovice. Stávající vytápění bude nahrazeno třemi tepelnými čerpadly vzduch/voda NIBE AMS 10-16, s hladinou akustického výkonu $L_{WA} = 62$ dB. Venkovní jednotky jsou navrženy přímým směrem k st.p.č. 74 stavba pro dopravu (majitel SŽDC st. organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1) a nenacházejí se zde žádná okna pobytových místností. V nejbližším okolí se nenacházejí obytné objekty.

KHS upozorňuje, že dle § 30 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů vlastník plně zodpovídá za bezvadný chod instalovaného TČ a dodržení hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Jitka Seidlová
Vedoucí odd. hygieny obecné a komunální