

VÝVODY : VRCHEM

PŘÍVOD : VRCHEM

KRYTÍ : IP40/20


OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ROZVÁDĚČ : NÁSTĚNNÝ- OCELOPLECHOVÝ

3+PEN, AC 230/400V TN-C

ROZMĚR: 600X600X200

VERZE 3

Investor:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové město	Zpracovatel:   DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz			
Místo stavby:	Železniční stanice Libuň k.ú.: Libuň (683523) p.č. st. 90, 92				
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga				
Zodp. projektant:	Jaroslav Pištora	Datum:	12/2022		
Vypracoval:	Jaroslav Pištora	Stupeň PD:	DSP		
		Část:	D.1.4.G Elektroinstalace		
Akce:	<b>EKOLOGIZACE VYTÁPĚNÍ V NÁDRAŽNÍCH BUDOVÁCH V OBVODU OŘ HRADEC KRÁLOVÉ</b>		Paré:	Formát:	A4
Obsah:				Měřítko:	
	<b>ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE.2_4</b>			Číslo výkresu	D.1.4.G.04