

V České Lípě dne 30. 3. 2023

Č.j.: KHSLB 05096/2023
Sp. značka: S-KHSLB 05096/2023
Vyřizuje: Semeráková
Č. j. odesílatele: ---
Počet listů/příloh: 1/0

Digitronic CZ s.r.o.
Za Pasáží 1429

530 02 PARDUBICE

Stavba „Ekologizace vytápění v nádražních budovách v obvodu OŘ Hradec Králové“ na st. p. č. 390 v k.ú. Horní Police - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ke sloučenému územní a stavebnímu řízení

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále Krajská hygienická stanice) jako dotčený správní úřad dle § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost společnosti Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234 ze dne 15. 3. 2023, doplněnou dne 23. 3. 2023 a zaevidovanou pod č.j. KHSLB 05643/2023 na základě výzvy č.j. KHSLB 05371/2023 ze dne 20. 3. 2023, zastoupené společností Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice dle plné moci ze dne 13. 7. 2022, o vydání stanoviska ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení na stavbu „Ekologizace vytápění v nádražních budovách v obvodu OŘ Hradec Králové“ na st. p. č. 390 v k.ú. Horní Police.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, a to § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů vydává Krajská hygienická stanice toto

závazné stanovisko:

S umístěním a provedením stavby „Ekologizace vytápění v nádražních budovách v obvodu OŘ Hradec Králové“ na st. p. č. 390 v k.ú. Horní Police

se souhlasí.

V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění následující podmínky:

Před uvedením stavby do užívání bude předložen protokol o měření hluku prokazující dodržování hygienických limitů hluku z nově instalovaných technologií (venkovních jednotek tepelných čerpadel) v nejvíce exponovaném místě chráněného venkovního prostoru stavby pro dopravu č. p. 125, ul. 9. května, Horní police (se čtyřmi bytovými jednotkami) dokladující soulad s požadavky ustanovení § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Krajské hygienické stanici byla dne 15. 3. 2023 doručena žádost společnosti Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, která byla na základě výzvy doplněná dne 23. 3. 2023, o vydání stanoviska ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení na stavbu „Ekologizace vytápění v nádražních budovách v obvodu OŘ Hradec Králové“ na st. p. č. 390 v k.ú. Horní Police.

Spolu se žádostí byla předložena dokumentace zpracovaná společností Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, Pardubice, která řeší výměnu zdroje tepla pro stávající objekt v ul. 9. května č.p. 125, Horní Police, ve kterém je v 1. NP umístěna železniční stanice a ve 2. NP a v 3. NP jsou umístěny bytové jednotky. Zdrojem tepla budou tepelná čerpadla v provedení vzduch/voda se čtyřmi venkovními a čtyřmi vnitřními jednotkami.

Nedílnou součástí žádosti byla hluková studie zpracovaná Ing. Janem Dingem, Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, Pardubice, v březnu 2023, která hodnotí hluk ze čtyř nově instalovaných tepelných čerpadel typu NIBE ve složení: vnitřní jednotky HBS 05-16 a venkovní jednotky AMS 10-16.

Teoreticky byla hodnocena hladina akustického tlaku u nejbližších chráněných prostorů staveb: Výpočtový bod 1 objekt č.p. 125, ul. 9. května, Horní Police (objekt pro dopravu) v úrovni 2. NP pobytové místnosti ve výšce 5,75 m nad terénem s vypočítanou hladinou akustického tlaku $L_{AeqT}=44,8$ dB; výpočtový bod 2 objekt č.p. 149, ul. 9. května, Horní Police (objekt občanské vybavenosti s jedním bytem) s vypočítanou hladinou akustického tlaku $L_{AeqT}=30,1$ dB.

S ohledem na skutečnost, že jsou instalovány nové zdroje hluku, byla stanovena podmínka ve výrokové části stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví, kdy před uvedením stavby do užívání bude předložen protokol o měření hluku prokazující dodržování hygienických limitů hluku z nově instalovaných technologií (venkovních jednotek tepelných čerpadel) v nejvíce exponovaném místě chráněného venkovního prostoru stavby pro dopravu č. p. 125, ul. 9. května, Horní Police (se čtyřmi bytovými jednotkami) dokladující soulad s požadavky ustanovení § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko na shora uvedenou stavbu s podmínkou.

Ing. Kateřina Hendrychová
vedoucí oddělení hygieny práce