



HZSHX008DMS1



Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

krajské ředitelství

nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové



Č. j.: HSHK- 1729-3/2023

Počet stran: 2

Adresát:

Digitronic CZ s.r.o.

Za Pasáží 1429

530 02 Pardubice

Vyřizuje: kpt. Ing. Veronika Drešerová

Tel.: 950 530 737

E-mail: veronika.dreserova@hkk.izscr.cz

Datum: 17. 5. 2023

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Ekologizace vytápění v nádražních budovách v obvodu OŘ Hradec Králové - železniční stanice Káranice

Místo stavby:

parc. č. 168/1, k. ú. Káranice,

č. p. 50, 503 66 Káranice

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

vypracoval: Ing. Jan Dinga, ČKAIT 0601617, datum: 12/2022

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS HKK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 18. dubna 2023 a v listinné podobě doplněnou dne 20. dubna 2023. Na základě výše uvedeného HZS HKK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Tel.: 950530111

E-mail: spisovna@hkk.izscr.cz

Datová schránka: yvfab6e

<http://khk.hzscr.cz>

IČO: 70882525

Číslo účtu: 19-4237881/0710

Odůvodnění

HZS HKK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení**

název: Ekologizace vytápění v nádražních budovách v obvodu OŘ Hradec Králové
- železniční stanice Káranice

vypracoval: Ing. Jiří Ledinský, ČKAIT 0012288

datum: 03/2023

identifikace dokumentace: textová část 7xA4 (včetně titulního listu) + výpočtová část 1xA4
+ výkresová část (situace PO 1xA4 + výkres 1.NP 1xA4)

HZS HKK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu „Ekologizace vytápění v nádražních budovách v obvodu OŘ Hradec Králové - železniční stanice Káranice“ ve stavbě pro dopravu č. p. 50 na parc. č. 168/1 v k. ú. Káranice, která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením výše uvedeného požárně bezpečnostního řešení podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS HKK k závěru, že toto je dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti předmětné stavby. Jeho obsahové náležitosti byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci vzhledem k charakteru stavby, coby změny stavby skupiny I podle ČSN 73 0834, přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Vzhledem k výše uvedenému bylo ve věci vydáno souhlasné závazné stanovisko.

kpt. Ing. Veronika Drešerová

stavební prevence

úřední osoba

(podepsáno elektronicky)