



HZSHX008DF7B



Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Územní odbor Jičín

Dělnická 162, 506 01 Jičín



Č. j.: HSHK- 1426-3/2023

Adresát:

Digitronic CZ s.r.o.

Za Pasáží 1429

530 02 Pardubice

Vyřizuje: por. Ing. Lukáš Folprecht

Tel.: 950 510 364

E-mail: lukas.folprecht@hkk.izscr.cz

Datum: 15. 5. 2023

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Ekologizace vytápění v nádražních budovách v obvodu OŘ Hradec Králové

Místo stavby:

č. p. 85, 507 15 Libuň

k. ú.: Libuň, parc. č. st. 90

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

vypracoval: Ing. Jan Dinga,

datum: 03/2023

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS HKK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 18. 4. 2023. Na základě výše uvedeného HZS HKK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.Tel.:
E-mail: spisovna@hkk.izscr.czDatová schránka: yvfab6e
<http://khk.hzscr.cz>IČO: 70882525
Číslo účtu: 19-4237881/0710

Odůvodnění

HZS HKK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení: textová část 7xA4(7 stran včetně titulního listu), výpočtová část 1xA4, Situace 1xA4, výkres 1.NP 2xA4**

název: Ekologizace vytápění v nádražních budovách v obvodu OŘ Hradec Králové

vypracoval: Ing. Jiří Ledinský, ČKAIT 0012288

datum: 03/2023

HZS HKK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu s třetí třídou využití o zastavěné ploše 866,4m². se dvěma nadzemními podlažími a jedním podlažím podzemním, která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS HKK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

por. Ing. Lukáš Folprecht
stavební prevence
úřední osoba