



## Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Územní odbor Ústí nad Orlicí  
Třebovská 5, 562 03 Ústí nad Orlicí



Č. j.: HSPA- 1193-2/2023

Počet stran: 3

Počet příloh:

Adresát:

**Digitronic CZ s.r.o.**

Za Pasáží 1429

530 02 Pardubice

Vyřizuje za PO: nprap. Pavel Šimka

Tel.: 950 585 153

E-mail: pavel.simka@pak.izscr.cz

Vyřizuje za OOB: por. Petr Kroulík, DiS.

Tel.: 950 585 159

E-mail: petr.kroulik@pak.izscr.cz

Datum: 12. 5. 2023

### **KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA**

#### **Název stavby:**

Ekologizace vytápění v nádražních budovách v obvodu OŘ Hradec Králové-Dlouhoňovice

#### **Místo stavby:**

Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice

k. ú.: Dlouhoňovice, parc. č. st. 75

#### **Stavebník:**

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

#### **Předložená dokumentace:**

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

vypracoval: Ing. Jan Dinga, ČKAIT 0601617

datum: prosinec 2022

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (dále jen „HZS PAK“) obdržel 20.4.2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS PAK k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Tel.:

Datová schránka: 48taa69

IČO: 70885869

E-mail: hzspak@pak.izscr.cz <https://www.hzscr.cz/hzs-pardubickeho-kraje.aspx>

Číslo účtu: 6232881/0710

## **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

HZS PAK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS PAK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

### **Odůvodnění**

HZS PAK vychází při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení:**

název: Ekologizace vytápění v nádražních budovách v obvodu OR Hradec Králové-Dlouhoňovice  
vypracoval: Ing. Jiří Ledinský, ČKAIT 0012288  
datum: březen 2023

HZS PAK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stávající nádražní budovu v obci Dlouhoňovice. Objekt je třípodlažní, podsklepený. Celková zastavěná plocha je 247,8m<sup>2</sup>. Dle projektové dokumentace se může v objektu nacházet max. 40 osob. Ve stavbě se nachází prostor určený pro veřejnost, nachází se zde prostor určený pro spánek, nenachází se zde prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, nejedná se kulturní památku. Nenachází se zde úkryt. Podle ustanovení § 5 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 460/2021 sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je stanovena 4. třída využití stavby a stavba je zařazena do II. kategorie.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS PAK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

## **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva**

HZS PAK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru, podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“) a podle stavebního zákona posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS PAK podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává

### **souhlasné závazné stanovisko.**

#### **Odůvodnění**

HZS PAK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace, technická zpráva.
- Z posouzení uvedené dokumentace v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS PAK k závěru, že uvedená dokumentace splňuje obsahové náležitosti.

#### **Závěr**

HZS PAK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

### **SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

**nprap. Pavel Šimka**

vrchní inspektor

úřední osoba

<b>Uloženo listů:</b>	1 + 1SV
<b>Skartační znak:</b>	S
<b>Rok skartace:</b>	2034
<b>Svazek:</b>	S
<b>Počet výtisků:</b>	2
<b>Výtisk číslo 1:</b>	adresát
<b>Výtisk číslo 2:</b>	uložen
<b>Zpracoval:</b>	Šimka
<b>Opsal:</b>	
<b>Vypravil:</b>	Šimka