
Úvod:

Projekt řeší ústřední vytápění v nádražní budově -stanici Dolní Lipka v katastrálním území Dolní Lipka (629588). Podkladem pro vypracování byla projektová dokumentace - stavební část a požadavky investora, informace o zdroji tepla a normy související. Výchozím předpokladem je použití tepelného čerpadla jako zdroje tepla.

Situace:

Jedná se o vytápění prostor železniční stanice teplovodní otopnou soustavou v Dolní Lipce, kde je v 1.NP provoz železniční stanice a policejní stanice a ve 2.NP se nachází bytové jednotky – celkem 5. V objektu je navrženo je navrženo převážně vytápění otopnými tělesy v kombinaci s otopnými tělesy v koupelnách.

Předpokládá se nepřetržité užívání prostoru. Z hlediska tepelně technických vlastností konstrukce novostavby vyhovují požadavkům ČSN 73 0540.

Otopná soustava:

Otopná soustava je dvoutrubková horizontální s nuceným oběhem topné vody a s teplotním spádem 55/45 °C.

Tepelná bilance a výpočty:

Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN 73 0540 a ČSN EN 12831 pro nejnižší venkovní teplotu -15 °C a budovu samostatně stojící.

Tepelné ztráty včetně všech přírážek byly vypočítány	78,01 kW
Součinitel prostupu tepla U obvodového zdiva	1,36 W/m ² K
Součinitel prostupu tepla U stropní konstrukce	0,8 W/m ² K
Součinitel prostupu tepla U podlahy	0,9 W/m ² K
Součinitel prostupu tepla U oken a dveří	1,2 resp.1,3 W/m ² K

CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY:

Potřeba tepla je 629,9 GJ/rok = 174,96 MWh/rok (topná sezona 251 dní)

Zdroj tepla:

Zdrojem tepla budou tepelné čerpadla v provedení vzduch/voda s vnitřní jednotkou. Pro byty a pro provoz a policejní stanici bude 4x tepelné čerpadlo, zapojeno kaskádově. Systém využívá energii z obnovitelných zdrojů, kterou dále převádějí na teplo využitelné pro vytápění objektu a přípravu teplé vody.

Systém tepelného čerpadla vzduch/voda využívá teplo z venkovního vzduchu. Zdroj tepla se skládá z vlastního tepelného čerpadla a vnitřní jednotky. Teplené čerpadlo bude umístěno vně objektu – viz výkresová dokumentace. Vnitřní jednotky budou umístěny v místn. 110 viz výkresová dokumentace.

Zařízení je schopno pokrýt potřebu tepla pro vytápění i přípravu teplé vody pomocí vlastní jednotky tepelného čerpadla a integrovaného elektrokotle ve vnitřní jednotce.

Oběhové čerpadlo je součástí vnitřní jednotky. Před vnitřní jednotkou bude instalován filtr a kulový kohout DN 1". Mimo uvedených armatur budou použity kulové kohouty DN 1", teploměry a odvzdušňovací ventily (viz výkresová dokumentace).

Příprava teplé vody:

Příprava teplé vody bude zabezpečena ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla s vestavěným nerezovým ohřívačem teplé vody.

Pojištění otopné soustavy:

Otopná soustava bude pojištěna uzavřenou expanzní nádobou s membránou o objemu 18 l. Objem bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace. Součástí zdroje tepla je teploměr a tlakoměr, také pružinový pojišťovací ventil – otevírací přetlak 250 kPa.

Čerpadlo:

Oběh topné vody v otopné soustavě zajišťuje teplovodní oběhové čerpadlo, které je součástí tepelného čerpadla. Velikost oběhového čerpadla bude ověřena v dalším stupni PD. Před vstupem topné vody do čerpadla bude instalován kulový kohout s filtrem typ Ball.

Rozvody:

Rozvody k otopným tělesům jsou vedeny dle výkresové dokumentace měděným potrubím spojovaným pájením. Většinou v podlahách, podél zdí, pod stropem nebo pod omítkou. Potrubí bude obaleno tepelnou izolací z pěnového polyetylenu..

Spád potrubí min 3 ‰ směrem k vypouštěcím armaturám. V případě požadavku na kompletní vypuštění soustavy bude použito tlakového vzduchu.

Systém bude odvzdušněn přes otopná tělesa a pomocí automatického odvzdušňovače. V nejnižších místech budou instalovány vypouštěcí kohouty.

V trase potrubí budou instalovány kompenzační vsuvky podle pokynů výrobce potrubí.

Vytápění otopnými tělesy:

Pro návrh byla použita desková ocelová otopná tělesa VK. Tělesa VK budou připojena pomocí uzavíracího rohového šroubení Vekolux R 1/2" a dvou kusů svěrných šroubení pro měděné potrubí Ø 15 mm. Součástí otopných těles jsou radiátorové ventily, na které se osadí termostatické hlavice.

Všechna tělesa jsou osazena odvzdušňovacími ventily. Tělesa jsou dodávána s finální povrchovou úpravou a včetně připevňovacích držáků.

Jako doplnění otopné soustavy jsou v koupelnách navržena koupelnová tělesa, která budou doplněna elektrickou patronou pro kombinované vytápění s termostatem o výkonu dle doporučení výrobce. Otopné těleso bude připojeno pomocí připojovací armatury Multilux s integrovaným termostatickým ventilem 1/2" a dvou kusů svěrných šroubení pro měděné potrubí Ø 15 mm. Na připojovací armaturu u tělesa bude instalována termostatická hlavice.

Nátěry:

Rozvodné potrubí bude měděné - není třeba ho natírat. Otopná tělesa jsou opatřena finální úpravou již od výrobce.

Izolace

Veškeré potrubí bude tepelně izolováno pěnovou izolací na potrubí. Volně vedené potrubí s vnitřním průměrem do 20 mm, bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny minimálně 20 mm; u potrubí s vnitřním průměrem od 20 mm bude tloušťka stěny min. 30 mm. Potrubí vedené v drážce ve zdivu s vnitřním průměrem do 20 mm, bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny minimálně 10 mm; u potrubí s vnitřním průměrem od 20 mm bude tloušťka stěny min. 15 mm.

Regulace:

Individuální regulace teploty vzduchu v místnostech s otopnými tělesy bude zajištěna pomocí termostatických hlavice na otopných tělesech. Součástí dodávky tepelného čerpadla je ekvitermní regulace s prostorovým termostatem umístěným v obývacím pokoji.

Elektronická regulace a MaR nejsou předmětem tohoto projektu.

Požadavky na ostatní profese:

Stavba

- dozdění a začištění otvorů a prostupů po instalaci rozvodů v případě potřeby včetně protipožárních ucpávek.

Elektro

- silový přívod pro jednotlivá zařízení
- zapojení spínání vybraných zařízení viz popis zařízení

ZTI

- odvod kondenzátu od TČ
- odvod odkapu od pojistných ventilů

Závěr:

Projekt byl vypracován podle platných norem, montáž musí být provedena odborně, při dodržení všech montážních a bezpečnostních předpisů. Všechny platné předpisy a normy jsou pro stavbu závazné.