




			ČÍSLO SOUPRAVY:
01	02/2013	ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

Generální projektant: 		SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. MARTIN ŠTROF Garant profese: ING. JAN ZÁŘECKÝ
---	--	---	--

 SUDOP BRNO	SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno
---	--

OBJEDNAVATEL:		 <small>SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, S.O.</small>		Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz			
PROFESNÍ SKUPINA:		SILNOPROUD 24		VEDOUČÍ PROF. SKUPINY ING. ZDENĚK OLŠAN		ŘEDITEL ING. JIŘÍ MOLÁK			
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. MARTIN ŠTROF <i>Martin Štrof</i>		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Jan Zářecký</i>		NAVRHL, VYPRACOVAL ING. VÍTĚZSLAV ŠIMÁČEK <i>Vítězslav Šimáček</i>		KONTROLOVAL ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Jan Zářecký</i>			
KRAJ: JIHO MORAVSKÝ		POVĚŘENÝ OÚ: HUSTOPEČE				STUPEŇ: PROJEKT (P)			
DOZ BŘECLAV - BRNO SO 401 ÚPRAVA EO V ÚSEKU BŘECLAV - BRNO ČÁST "D" - TRAFOSTANICE 25/0,46kV V ŽST. ŠAKVICE						ZAK. ČÍSLO 13004-01-0313		ARCH. ČÍSLO 2013240009	
						MĚŘITKO		POČET FORMÁTŮ	
						DATUM:		28.2.2013	
SOUPIS KABELŮ						ČÁST DOKUM. E.3.4.1D		PŘÍLOHA 7	

SUDOP Brno spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno		SOUPIS KABELŮ		Stavba : DOZ Břeclav - Brno Objekt : SO 401 ÚPRAVA EO V ÚSEKU BŘECLAV – BRNO ČÁST „D“ - Trafostanice 25/0,46kV v žst. Šakvice				Datum : 02. 2013 Počet listů : 1 List č. : 1	
SPOJUJE									
Číslo kabelu	Druh kabelu	Průřez (mm ²)	Délka (m)	Zařízení	Ukončení	Zařízení	Ukončení	Poznámka	
TRAFOSTANICE TREOV 1									
WH 1	50-AXEKVCEY	1x150	25	Odpojovač TV č. Z108 na stožáru TV č. 15	RWOT-25	Trafostanice TREOV 1	RWIT-25		
WL1	1-CHBU	1x120	40	Trafostanice TREOV 1	Smršťovací trubice na průměr vodiče26mm	Stykové trafo návěstidla Se8	Smršťovací trubice na průměr vodiče26mm		
WL 2	1-CHBU	1x120	40	Trafostanice TREOV 1	Smršťovací trubice na průměr vodiče26mm	Stykové trafo návěstidla Se8	Smršťovací trubice na průměr vodiče26mm		
WL 3	1-YY	1x35	20	Rozvaděč REOV1	Smršťovací trubice	Oddálené uzemnění	Smršťovací trubice		
TRAFOSTANICE TREOV 2									
WH 2	50-AXEKVCEY	1x150	25	Odpojovač TV č. Z118 na stožáru TV č. 52	RWOT-25	Trafostanice TREOV 2	RWIT-25		
WL 4	1-CHBU	1x120	40	Trafostanice TREOV 2	Smršťovací trubice na průměr vodiče26mm	Stykové trafo návěstidla Se13	Smršťovací trubice na průměr vodiče26mm		
WL 5	1-CHBU	1x120	40	Trafostanice TREOV 2	Smršťovací trubice na průměr vodiče26mm	Stykové trafo návěstidla Se13	Smršťovací trubice na průměr vodiče26mm		
WL 6	1-YY	1x35	20	Rozvaděč REOV2	Smršťovací trubice	Oddálené uzemnění	Smršťovací trubice		