

Naše zn. 4923/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 4/4

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil +420 702 164 086
E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz

Datum 7. května 2024

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 11
„**Modernizace ŽST Jihlava město**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 191:

Doklady - 05.2. Majetkoprávní část

Pro ocenění geodetických prací potřebujeme vědět, zda byly před stavbou vyhotoveny geometrické plány pro trvalé zábory a věcná břemena.

Nebo je bude muset vyhotovit geodet zhotovitele stavby?

Odpověď:

Před stavbou nebyly vyhotoveny žádné geometrické plány.

Dotaz č. 192:

PS 29-28-01, Úvazka TZZ v ŽST Rantířov. Dotaz se týká pol. č. 4 a 5 „SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU“ - DODÁVKA/MONTÁŽ v množství 1ks. V souvislosti s požadavky ZD má dojít mimo jiné k doplnění výstroje TZZ v ŽST Rantířov. Předpokládáme správně, že veškerou potřebnou technologii nového TZZ uchazeč oceňuje do uvedených položek i kdyby se mělo jednat o doplnění do stávajících stojanů?

Odpověď:

Ano.

Dotaz č. 193:

PS 29-28-01, Úvazka TZZ v ŽST Rantířov. V souvislosti s požadavky ZD má dojít k úpravám stávajících stojanů v ŽST Rantířov. V této souvislosti prosíme zadavatele o doplnění položky dle OTSKP 75B569 - „ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍŇÍ“.

Odpověď:

V soupisu prací pro PS 29-28-01 byla přidána položka č. 14 kód položky 75B569 ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍŇÍ, počet kusů 1.

Dotaz č. 194:

PS 30-28-01- TZZ Rantířov - Jihlava město. Dotaz se týká pol. č. 17 a 18 „SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU“ - DODÁVKA/MONTÁŽ v množství 1ks. V souvislosti

s požadavky ZD má dojít k vybudování nového TZZ. Předpokládáme správně, že veškerou potřebnou technologii nového TZZ uchazeč oceňuje do uvedených položek?

Odpověď:

Ano.

Dotaz č. 195:

PS 31-28-01 A – „Jihlava město, SZZ“, PS 30-28-01 „TZZ Rantířov - Jihlava město“:

Zadavatel v rámci dodatku č. 6 (dotazu č. 110) uvedl, že PN PBRJ6 je součástí PS 30-28-01. Na situačním schématu PS 30-28-01 tento snímač PN není zobrazen.

- a) Žádáme zadavatele o informaci, které snímače PN se budou v rámci PS 30-28-01 budovat.
- b) Žádáme zadavatele prověření a případnou úpravu množství u pol. č. 34 a 35 v PS 30-28-01.

Odpověď:

a) snímače PN PBRJ1-PBRJ6

b) bez změny v soupisu prací, počet zůstává 6 ks.

Dotaz č. 196:

PS 31-28-01 A – „Jihlava město, SZZ“: Zadavatel v rámci dodatku č. 7 (dotaz č. 117) uvedl, že v ŽST Jihlava město nebude zřízeno JOP pro ovládání zab. zař. Dle zadávací dokumentace (výkresy, TZ apod.) a soupisu prací (pol. č. 22, 23, 134, 135) je požadavek na vybudování JOP (dle TZ „nezálohované pracoviště výpravčího pro mimořádné situace“ v místnosti údržby). Žádáme zadavatele o:

- a) vyjádření, zda opravdu nepožaduje vybudování JOP (nezálohovaného pracoviště) v ŽST Jihlava město
- b) případné odstranění pol. č. 22,23 / úpravu množství u pol. č. 134, 135 na 1 kus.

Odpověď:

a) pracoviště bude vybudováno v místnosti údržby, ne v samostatné dopravní kanceláři – položky 22 a 23 jsou v pořádku

b) položky 134 a 135 jsou v pořádku, protože zahrnují i nábytek pro servisní a diagnostické pracoviště (položky 24 a 25).

Dotaz č. 197:

PS 31-28-01 A – „Jihlava město, SZZ“: Zadavatel v rámci dodatku č. 7 (dotaz č. 122) opravil množství u pol. č. 3 a pol.č.7 (protlak, chránička) na 251 m, resp. 302 m. Dle tabulky chráničků (příloha č. 10) se ale u většiny protlaků předpokládá vybudování 2 ks chráničků, tedy minimálně 2 x 251 m protlaků. Žádáme zadavatele o prověření množství u pol. č. 3 a pol.č. 7.

Odpověď:

V soupisu prací pro PS 31-28-01 byl u položky č. 7 opraven překlep. Správná hodnota je 502 m.

Dotaz č. 198:

PS 31-28-01 B „Jihlava město, provizorní SZZ“: Byl nalezen nesoulad s aktualizovaným soupisem prací, tabulkou kabelů a schématem kabelů u následujících položek.

č. pol.	Název položky	MJ	Množství v soupisu prací	Vypočtené množství
7	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	40,600	36,713
8	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	57,600	50,768
85	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - PRONÁJEM	KMPÁR/MĚ	408,720	440,556
86	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - PRONÁJEM	KMPÁR/MĚ	691,200	609,216
78	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	35,483	36,713

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

V soupisu prací pro PS 31-28-01 B bylo opraveno množství u uvedených položek.

Dotaz č. 199:

SO 31-32-01 ŽST Jihlava město, mobiliář

Po prostudování poskytnutých podkladů jsme našli nesrovnalosti mezi soupisem prací, katalogem (dokument D.2.2.6.1.A.002_KAT_00) a technickou zprávou (D.2.2.6.1.A.001_TZ_00)

V katalogu ve výpisu prvků figurují tři typy sedacího nábytku : M_001, M_002, M_003

V soupisu prací se sedací nábytek vyskytuje ještě pod označením M_005, M_008 a M_009
V technické zprávě ani v katalogu nejsou tyto sestavy zobrazeny.
Žádáme zadavatele o poskytnutí informací, o jaký sedací nábytek se jedná.

V soupisu prací jsme nenalezli položku na koš pro tříděný odpad uvedený v katalogu výrobků pod označením M_005 v počtu 4ks.
Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Při převodu soupisů prací došlo chybě.

Položky M_005, M_008 a M_009 byly spolu s poznámkami k výrobkům nesprávně převedeny. Počty a jednotkové ceny souhlasí.

Soupis prací opraven

Vzhled sedacího nábytku je uveden v dokumentu D.2.2.6.1.A.002_KAT_00 na str. 3 a 4.

Dotaz č. 200:

PS 31-31-01 (ŽST Jihlava město, výtahy u podchodu v km 91,089) se nachází položka:

č.15 Rxx2 Čerpadlo v jímce včetně potrubí napojené na drážní kanalizaci včetně všech potřebný armatur, montáže a pomocných stavebních prací KUS 1

Tato položka je evidentně součástí ZTI stavby.

Žádáme tedy zadavatele o prověření, zda by tato položka neměla být obsažena v patřičném jiném PS/SO. Žádáme zadavatele o její přesunutí.

Odpověď:

Uvedená problematika byla již řešena v rámci dotazu č.62, kde projektant doplnil položku čerpadel. Na základě uvedeného je položka č.15 v rámci SO 31-31-01 vypuštěna z rozpočtu.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne **27. 5. 2024** na den **28. 5. 2024**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2024-014535). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část INFORMACE O PODÁNÍ

Oddíl Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)

rušíme datum **27. 05. 2024** a nahrazujeme datem **28. 05. 2024**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

D.1.1.2.2.2_Situacni_schema.dwg

D.1.1.2.2.2_Situacni_schema.pdf

XDC_Jihlava_mesto_zm11_20240506.xml

XLS_Jihlava_mesto_zm11_20240506.xlsx

V Praze

Ing. Ondřej Göpfert

ředitel odboru investičního

na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023

Správa železnic, státní organizace