



ČESKÁ SPOLEČNOST | NA TRHU OD 1993 | ŠIROKÁ NABÍDKA PRODUKTŮ



Signal Projekt s.r.o.
Stanislava Sedláčková
Videňská 546/55
639 00 Brno

ve Vyškově 19.01.2023

VĚC: Stanovisko QUANTUM, a.s. Vyškov k technické infrastruktuře z důvodu existence sítí

Název stavby: „Výstavba PZS (P6577) v km 23,642 TÚ Prostějov hl.n.-Třebovice v Čechách“

Místo stavby: k.ú. Křemenec p.č. 27/2, 27/3, 27/4, 29/1, 249/6, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1333, 1338, 1343, 1344, 1346, 1350, 1353, 1356, 1358, 1421, 1426, 1441, 1456, 1457, 1458, 1465, 1466, 1478, 1479, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1496, 1497, 1498, k.ú. Konice p.č. 501/1, 501/3, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5025, 5028, 5039, 5040, 5052, 5054, 5056/1, 5057, 5059, 5060, 5146, 5360, 5419.

Investor: nebyl v žádosti uveden.

Čj./zn./č.evid.: 43/OJ/2023

Výše uvedenou stavbou bude dotčeno **plynárenské zařízení**. S provedením výstavby souhlasíme za těchto podmínek:

1. Výše uvedenou stavbou bude dotčen **PE STL plynovod**.
2. **Křížení a souběh**, kabelového vedení, **přípojky vody**, vodovodu, kanalizace a **stavby s plynárenskými sítěmi musí být v souladu s ČSN 736005 tab. 1 a 2. Budované šachty, stavby a sloupky oplocení musí dodržet od stávajícího plynovodu světlou vzdálenost dle ČSN 736005**. Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtko. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1m na obě strany plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku min. 0,1m.
3. **Výkop v ochranném pásmu 1m od plynárenského zařízení provádějte pouze ručně.**
4. **V případě provádění protlaku, který kříží plynovod, požadujeme odhalení části plynovodu, aby protlakem nedošlo k jeho poškození.**
5. Minimálně 5 pracovních dní před zahájením prací požádejte QUANTUM, a.s. pana Julinu, tel. 724 703 983 E-mail: julina@quantumas.cz o přesné vytýčení plynárenských zařízení po jednotlivých **částech stavby**. Úhrada za vytýčení v hotovosti na místě samém.
6. **Obnažené plynárenské zařízení zajistíte po dobu stavby před poškozením. Poškození našeho zařízení bude kvalifikováno jako porušení zákona č. 458/2000Sb.**
7. **Před provedením záhozu plynárenského zařízení přizvěte pracovníka QUANTUM, a.s. k provedení kontroly neporušenosti plynovodu a to po jednotlivých částech stavby.**
8. Dodržení podmínek bude ověřeno při kolaudačním řízení, ke kterému žádáme být přizváni

 **QUANTUM, a.s.**
Brněnská 122/212
682 01 Vyškov
IČ: 25307762
DIČ: CZ25307762
Tel.: 517 302 810
quantumas@quantumas.cz

 **Vyškov - Brněnská**
Zákaznické oddělení
Brněnská 122/212
682 01 Vyškov
Tel.: 517 302 838
plyn@quantumas.cz
elektrina@quantumas.cz

 **Vyškov - Kostelní**
Zákaznické oddělení
Kostelní 146/3
682 01 Vyškov
Tel.: 517 302 855
plyn@quantumas.cz
elektrina@quantumas.cz

 **QUANTUM Vysočina**
Zákaznické oddělení
Cyrilometodějská 593/28
674 01 Třebíč
Tel.: 517 302 856
plyn@quantumas.cz
vysočina@quantumas.cz



 **800 146 975**

 **quantumas.cz**



ČESKÁ SPOLEČNOST | NA TRHU OD 1993 | ŠIROKÁ NABÍDKA PRODUKTŮ



Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s činností v ochranném pásmu plynovodu.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou firmou QUANTUM, a.s. a pro rozsah prací v ní uvedených. Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím dvou kalendářních let od jeho vydání.

S pozdravem,

Oldřich Julina
Za QUANTUM, a.s.

 **QUANTUM, a.s.**
Brněnská 122/212
682 01 Vyškov
IČ: 25307762
DIČ: CZ25307762
Tel.: 517 302 810
quantumas@quantumas.cz

 **Vyškov - Brněnská**
Zákaznické oddělení
Brněnská 122/212
682 01 Vyškov
Tel.: 517 302 838
plyn@quantumas.cz
elektrina@quantumas.cz

 **Vyškov - Kostelní**
Zákaznické oddělení
Kostelní 146/3
682 01 Vyškov
Tel.: 517 302 855
plyn@quantumas.cz
elektrina@quantumas.cz

 **QUANTUM Vysočina**
Zákaznické oddělení
Cyrilometodějská 593/28
674 01 Třebíč
Tel.: 517 302 856
plyn@quantumas.cz
vysocina@quantumas.cz



 **800 146 975**

 **quantumas.cz**