



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31

400 03 Ústí nad Labem

VÁS DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: 26379/2018-SŽDC-OŘ UNL-NPI
POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:
VYŘIZUJE: Tomáš Helcl, DiS
TEL: 972 424 429
MOBIL: 725 567 444
E-MAIL: helcl@szdc.cz
DATUM: 07. 11. 2018

web SŽDC
<https://zakazky.szdc.cz/>

Věc: INFORMACE Č. 1 (OPRAVA ZD)

k zadávací dokumentaci VZ 65018138_Opravy železničního svršku v dopravně Mikulášovice d.n

Na základě níže uvedených dotazů uchazečů došlo k opravě v příloze 03 – Položkový rozpočet **Zadávací dokumentace**, která vyšla na základě Výzvy k podání nabídky (č.j. 13897/2018-SŽDC-OŘ UNL-OPI) dne 25. 10. 2018. Došlo k doplnění několika položek.

Nová upravená příloha č. 03 – Položkový rozpočet OPRAVA Č. 1 je součástí této INFORMACE Č. 1.

Je nutné zaměnit tuto přílohu za původní. Cenová nabídka musí být zpracována na základě této opravy. V opačném případě bude nabídka považována jako neúplná a bude vyřazena z účasti na zadávacím řízení.

Vzhledem k této se zadavatel rozhodl změnit lhůtu pro podání nabídek na středu 14. 11. 2018, 8:00 hodin – viz internetová stránka <https://zakazky.szdc.cz/>.

Ostatní články a ustanovení původní výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace, neřešené touto dodatečnou informací č. 1 (ZMĚNA ZD), zůstávají v platnosti v původním znění.

Dotaz uchazeče:

„Dobrý den,

v příloze zasíláme položkový rozpočet s červeně doplněnými dotazy týkající se jednotlivých položek. Prosím o vyjádření k označeným položkám. Předem děkuji.“ (viz příloha této INFORMACE Č. 1 – Dotazy uchazeče k Položkovému rozpočtu)

Odpověď zadavatele:

SO 01 – pol. č. 7, chybná položka, správně má být 5910040210, opraveno

SO 01 – pol. č. 12 a 13 – hmotnost šterku zůstává, přikládáme stránku ze schváleného seznamu výrobců, kde Císařský uvádí 1,454 t/m³ – (viz příloha této INFORMACE Č. 1 - Seznam výrobců kameniva pro kol. lože)

SO 02 – pol. č. 6, stejná chyba, opraveno na 5910040210

SO 03 – pol. č. 12 a 13 – šterk (viz SO 01)

SO 03 – pol. č. 24 – stejná chyba, opraveno na 5910040210

SO03 – pol. č. 6 - opraveno

SO 04 – pol. č. 5 a 6 – štěrka dtto

SO 05 – chybějící materiál na podkladní vrstvu pod panely a jeho doprava, doplněna pol. č. 4 a 6

SO 05 – pol. č. 2 – „chybná cena ÚRS“ – Pro zadavatele se jedná o nejasnou připomínku. Uchazeč nemůže vědět, zda zadavatel v kontrolním rozpočtu použil „orientační“ cenu z databáze nebo cenu „v místě obvyklou“ – Na výkazu není potřeba nic měnit, ať už zadavatel ocenil jakkoli – uchazeč ocení dle svých možností.

VRN – položka Provozní vlivy – jsou tím myšleny náklady vyvolané provozem (např. uzavření přejezdu) a nutnou součinností s investiční akcí. S vytýčením sítí je počítáno v Geodetických pracích.

Připomínka k přepravě mechanizace – Zadavatel uvažuje využití mechanizace z investiční akce (viz Technická zpráva – příloha č. 1 Zadávací dokumentace). Každopádně byla doplněna položka č. 4 ve VRN.

Dotaz uchazeče:

„V rámci investiční akce „Rekonstrukce Žst. Mikulášovice d.n.“ je vyloučen provoz ve směru Dolní Pustevna pouze na 2 týdny pro vložení výhybky a zapojení nové koleje č. 3 do koleje č. 1. v rámci SP 3. Jinak zůstává kolej v provozu. SO 03 požaduje kompletní výměnu železničního svršku na nových Y-ových pražcích v délce 918m a dva nové přejezdy. To je těžko zvládnutelné ve 2 týdnech. Poskytne zadavatel dodatečný čas nad rámec požadované doby pro SP 3?“

Odpověď zadavatel:

Dle zkušeností s pokládkou Y pražců na obdobných stavbách je denní výkon na jeden dvoucestný bagr 150m koleje. Při dostatečném množství čel, dobře připravené technologii a kvalitní přípravě je plánovaná výluka více než dostačující.

Přílohy INFORMACE Č. 1:

Příloha č. 1 - Dotazy uchazeče k Položkovému rozpočtu

Příloha č. 2 - Seznam výrobců kameniva pro kolejové lože

03_Položkový rozpočet_OPRAVA Č. 1 **(opravená příloha Zadávací dokumentace, kterou je nutné použít do nabídky pro zajištění úplnosti nabídky)**

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(173)

07 -11- 2018



.....
Ing. Josef Kalivoda
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem