

ZÁZNAM

ze vstupní porady ve věci zpracování dokumentace akt. DÚR staveb
**“Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov „ a „ Modernizace
trati Brno-Přerov, 3.stavba Vyškov – Nezamyslice“ "**
ve věci **pozemních staveb, kabelovodů a protihlukových opatření.**

Jednání se uskutečnilo dne 2.11. listopadu 2021 na SUDOPu Brno spol. s r.o., Kounicova 26, Brno a prostřednictvím aplikace TEAMS.

Jednání se zúčastnili zástupci organizací uvedení v příložených prezenčních listinách, které jsou nedílnou součástí tohoto záznamu.

Aktualizovaná DÚR bude v profesích pozemních staveb, kabelovodů a protihlukových opatření vycházet z DÚR vypracované a projednané v roce 2018. Objektová skladba a řešení převážné většiny objektů zůstane beze změny. Změny v profesi **pozemních staveb** budou vyvolány požadavky jiných profesí. Zatím jsou známy tyto změny:

- Změna zemních prací a terénních úprav v okolí portálů tunelů (5 ks) si vyžádá změnu situování technologických domků u tunelů.
- Objekty napájecí stanice v Nezamyslicích budou vyjmuty z 3.stavby a budou zařazeny do samostatné stavby.
- Z důvodu úpravy kolejiště bude v žst.Holubice nutno demolovat stávající VB, která s ním bude v kolizi. Místnost nouzového ovládání vč.hygienického zázemí bude navržena do nové technologické budovy v sousedství VB. Tato technologická budova bude přeřešena (zmenšena její šířka) tak, aby nekolidovala s novým kolejištěm.
- Dispoziční řešení VB Ivanovice n.H. bude aktualizováno dle skutečného provedení stavebních úprav nedávno provedených (podklady dodá správa budov).
- V technologickém domku na zastávce Chválkovice bude zvětšena sdělovací místnost.

Žádáme tímto projektanty ostatních profesí, aby případné požadavky na změny v profesi pozemních staveb vznesli co nejdříve ing Kašpárkovi, aby tyto mohly být souhrnně zahrnuty do aktualizovaných DÚR.

V průběhu porady byly dále vzneseny následující připomínky:

- Požaduje se demolice stávající stavbou uvolněné VB Luleč. Demolici této budovy původní DÚR obsahuje (je v kolizi s budoucím parkovištěm).
- Projektant prověří frekvenci cestujících v žst.Luleč z hlediska nutnosti zřízení WC cestujících.
- Dle nových drážních předpisů nutno zastřešovat vstupy do malých technologických objektů.
- Dle sdělení SSZT byly v rámci nedávno provedených stavebních úprav VB Ivanovice n.H. odstraněny podhledy vestibulu a nyní dle provedeného měření vestibul akusticky

nevyhovuje. Zástupce SSZT vznesl dotaz, zda by odhlučnění tohoto prostoru nemohlo být provedeno v této stavbě. Reakce investora (HIS) byla záporná, náprava musí být provedena v rámci předchozí stavby správy budov.

- Projektanti sdělovacího zařízení prověří nutnost zřízení dvou technologických domků u jednoho tunelu z hlediska jeho délky.

Kabelovody

Pro vedení hlavních tras zabezpečovacích, sdělovacích a silnoproudých kabelů v kabelovodech je zatím v platnosti původní dokumentace z roku 2018. Tzn. systém plastových mutikanálových dílců a chániček v kombinaci s betonovými a plastovými šachtami.

Protihluková opatření

Rozsah protihlukových opatření (protihlukové stěny a individuální protihluková opatření – výměna stávajících oken za okna zvukoizolační do obytných místností) bude případně upraven na základě aktualizované hlukové studie.

Na základě upozornění HIS byl upraven text připomínky ohledně demolice VB Luleč.

Zaznamenal: Ing. arch. Robert Rosecký, Ing. Stanislav Kašpárek






Prezenční listina



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

PREZENČNÍ LISTINA

Ze vstupní porady k projektu stavby:
**Modernizace trati Brno - Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov „a“, Modernizace trati Brno-
Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice“ akt. DÚR**
konané dne: 2.11. 2021 na SUDOPu Brno
ve věci pozemních staveb, kabelovodu a protihlukových opatření

Poř. č.	Jméno	Organizace	Telefon Email	Podpis
1	STANISLAV KASPALEK	SUDOP BRNO	737 431 640 skaspalek@sudop-brno.cz	
2	ROBERT ROSECKÝ	— " —	737 428 661 rrosecky@sudop-brno.cz	
3	Milan Komárek	SŽ, s.o., OR Brno, SSOT	601 090 455 KOMAREK11@sprava-zelaznic.cz	
4	ROBERT FORMANEK	SŽ, s.o. OR Brno, SSOT	724 503 812 FORMANEK@SPRAVA-ZELAZNIC.CZ	
5	JAROSLAV FERENC	SUDOP BRNO	721 089 009 jferenc@sudop-brno.cz	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Prezenční listina Microsoft Teams 2.11.2021

ID	Jméno a příjmení:	Firma, odbor:	Email:	Telefon:
1	Morávek Martin	Správa železnic, SSV	moravekma@spravazeleznic.cz	723 965 395
2	Ivana Navrátilová	SUDOP Brno spol. s r.o.	inavratilova@sudop-brno.cz	737386095
3	Tomáš Toma	AFRY CZ	tomas.toma@afry.com	+420 732 539 411
4	Vojtěch Popelář	SUDOP Brno, spol. s r.o.	vpopelar@sudop-brno.cz	607065905
5	Ing. Hana Hanáková	SUDOP BRNO, spol. s r.o.	hhanakova@sudop-brno.cz	728 471 157
6	Jakub Vaněk	SŽ, s.o. GŘ O30/3	vanekjak@spravazeleznic.cz	727950463
7	Jan Balás	Sudop Brno	jbalas@sudop-brno.cz	721438318
8	Aleš Koukal	Správa železnic - OŘ Brno, SPŠ Brno	koukal@spravazeleznic.cz	725 222 957
9	Martin Kadla	SUDOP Brno	mkadla@sudop-brno.cz	725560773
10	Ing. Soňa Prantlová	SŽ GŘ O31	Prantlova@spravazeleznic.cz	972 246 143
11	Ivo Jauris	Správa železnic, státní organizace	jauris@spravazeleznic.cz	724776077
12	Jan Bernát	Správa železnic, OŘ Brno, ÚŘP	jan.bernat@email.cz	702 205 544
13	Bronislav Urbánek	SUDOP Brno spol. s r.o.	burbanek@sudop-brno.cz	732421227
14	Hana Vlková	SŽ, OŘ Brno, OČ	vlkovaha@spravazeleznic.cz	725 719 917
15	Petr Benc	SŽ OŘ Brno SPŠ	benc@spravazeleznic.cz	972626021
16	Jindřich Kíntr	Sudop Brno spol. s r.o.	jkintr@sudop-brno.cz	606082960
17	Petr Tišnovský	Správa železnic, CTD	Tisnovsky@spravazeleznic.cz	606630718
18	Vítězslav Šimáček	SUDOP BRNO, spol. s r.o.	vsimacek@sudop-brno.cz	606 370 453