

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 20464/2024-SŽ-ORŮ OVA-NPI  
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Ing. Václav Škopík  
Telefon +420 972 740 437  
Mobil +420 725 472 673  
E-mail [OROVAvz@spravazeleznic.cz](mailto:OROVAvz@spravazeleznic.cz)

Datum 15. května 2024

Profil zadavatele:

<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

## Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona. Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 14. 5. 2024 podané dodavatelem prostřednictvím písemné elektronické komunikace, týkající se veřejné zakázky s názvem:

**„Náhradní proudový zdroj“**

evidenční číslo VZ: 63524067

**odpovídá**

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace

**a vysvětlení a změnu zadávací dokumentace**

zveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.6 Výzvy k podání nabídky čj. 18493/2024-SŽ-ORŮ OVA-NPI ze dne 9. 5. 2024 (dále jen „Výzva k podání nabídky“).

### **Dotaz č. 1 účastníka výběrového řízení:**

Dobrý den,  
mám dotaz ohledně zadání zakázky. Dle mého názoru se běžně nepoužívají ATS (automatic tranfer switch-přepínání síť čez-generátor) na mobilních generátorech. U stabilních záložních generátorů se naopak používá vždy.  
Poprosím o upřesnění, zda tam opravdu má ATS být a jaké připojení si k ATS žádáte (v rozvaděči ATS jsou běžné svorky na stykači na připojení síť ČEZ).

Druhá nejasnost je komunikační modul přes Ethernet. Ethernet je drátová kabelová síť, což u mobilního generátoru neumím zajistit (drátový kabelevý Ethernet a mobilitu). U mobilních zařízení se používá komunikační pro např.síť GSM.

### **Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:**

Správa železnic, státní organizace  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234  
spravazeleznic.cz

**Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5  
702 00 Ostrava**

Zadavatel k dotazům uvádí následující vysvětlení:

1) U mobilních náhradních proudových zdrojů zadavatel ATS nepožaduje, když u těchto typů se ATS nepoužívá, tyto jsou vybaveny jen řídicí jednotkou pro řízení chodu stroje.

2) Přenos dat u mobilních náhradních proudových zdrojů zadavatel přes komunikační modul Ethernet nepožaduje. Přenos dat není zadavatelem požadován ani drátovým ethernetem a ani prostřednictvím GSM.

Vzhledem k výše podanému vysvětlení zadavatel současně přistupuje ke změně zadávací dokumentace, tj. k úpravě specifikace předmětu veřejné zakázky – technických podmínek pro oba požadované mobilní proudové zdroje tak, jak je uvedeno v Příloze č. 3 Dílu 2 Zadávací dokumentace s názvem Jednotkový ceník dodávaného zboží k 22.3.2024 (dále jen „nová Příloha č. 3 Dílu 2 ZD“).

Nová Příloha č.3 Dílu 2 ZD je nedílnou součástí tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace a současně nahrazuje původní Přílohu č. 1 Dílu 3 Zadávací dokumentace v části této přílohy s názvem **1b TP Mobilní zdroj 24kVA a 1c TP Mobilní zdroj 100kVA**, které byly součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 10. 5. 2024. Vymezené změny v obou výše jmenovaných přílohách jsou zadavatelem provedeny červeně psaným textem.

**Zadavatel upozorňuje, že provedenou změnu (úpravu) dle výše uvedeného učinil ve formě nové (upravené) Přílohy č. 1 Dílu 3 Zadávací dokumentace, část s názvem 1b TP Mobilní zdroj 24kVA\_změna k 15.5.2024 a část s názvem 1c TP Mobilní zdroj 100kVA\_změna k 15.5.2024.**

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace a povaze a rozsahu její úpravy **zadavatel** s odkazem na čl. 7.6 Výzvy k podání nabídky **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** o celou původní délku pro podání nabídek.

**Nabídky musí být podány nejpozději do 27. 5. 2024 do 8:00 hodin.**

.....  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Příloha: Díl 3\_1 Zadávací dokumentace, část: **1b TP Mobilní zdroj 24kVA\_změna k 15.5.2024**  
Díl 3\_1 Zadávací dokumentace, část: **1c TP Mobilní zdroj 100kVA\_změna k 15.5.2024**