

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 9269/2024-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 9/3

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Vladimíra Hlídková
Telefon
Mobil +420 724 321 788
E-mail hlidkova@spravazeleznic.cz

Datum 15. května 2024

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 4

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku č. 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace na zhotovení stavby odpovídá zadavatel na obdržení dotaz následovně:

Dotaz č. 5:

Prosíme o upřesnění položky č.57 v záložce „SO 74-74-01-ARS-1.nástupiště“. V popisu položky je uveden formát 250x65mm, na následujícím řádku je formát 240x71x14mm melír. Montážní položka odkazuje na skladbu F02, kterou jsme v podkladech nenalezli. Prosíme o odkaz na konkrétní typ dlažby v dokumentu „C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY“ (C4_1_ARCH_BOOKLET), nebo jiné grafické zadání.

Odpověď č. 5:

Nesoulad mezi plným a zkráceným popisem položky je opraven. Doplněna poznámka odkazem na PD.

Správný formát keramického obkladu je 250x65 mm.

Skladba F02 je obsahem přílohy „SO747401.01_2_601_TSK“.

Popis materiálu je obsahem přílohy „C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY“; položka 41.2 04 „Keramický obklad fasádní - podloubí 1.nástupiště - replika - světlý okr“

*V soupisu prací a dodávek v záložce **SO 74-74-01_ARS** byla **doplněna** poznámka k položce s odkazem na PD (Kód položky – Název položky):*

R59623114 – obkladový pásek keramický, formát 250x65mm

Doplněná poznámka k položce: viz. tabulka materiality pol. 41.2 04

Dotaz č. 6:

Prosíme o upřesnění položky č.74 v záložce „SO 74-20-01b-ARS“. Chybí nám odkaz na konkrétní projektové zadání – rozměry, barevnost, požadavky na materiál, případně odkaz na konkrétní typ dlažby v dokumentu „C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY“ (C4_1_ARCH_BOOKLET), nebo jiné grafické zadání.

Odpověď č. 6:

Položka č.74 je specifikována v příloze „C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY“; položka 42.2 02 „Keramický obklad v podchodu a na 2. a 3. nástupišti - replika - slonová kost“.

V soupisu prací a dodávek v záložce **SO 74-20-01b_ARS** byla **doplněna** poznámka k položce s odkazem na PD (Kód položky – Název položky):

R5976116 – Keramická dlažba - variace na původní dlažbu - keramická dlažba slinutá glazovaná

Doplněná poznámka k položce:

rozměry, barevnost, spárořez - dle architekta - nutno vyvzorkovat

blíže viz. výpis skladeb ASŘ

viz. tabulka materiality pol. 42.2 02

Dotaz č. 7:

Prosíme o upřesnění položky č.211 v záložce „SO 74-71-01.01b-ARS-interiér“. Chybí nám odkaz na konkrétní projektové zadání.

Odpověď č. 7:

Položka č.211 je specifikována v příloze „C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY“; položka 43.2 03, 43.2 04, 43.2 05, 43.2 06. V příloze „C.4.1.002“ jsou doplněna půdorysná schémata se zákresem jednotlivých typů dlažby včetně výšky soklu a odkazem na příslušný kód dané dlažby.

V soupisu prací a dodávek v záložce **SO 74-20-01b_ARS** byla **doplněna** poznámka k položce s odkazem na PD (Kód položky – Název položky):

R5976100 – sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x100mm

Doplněná poznámka k položce: viz. tabulka materiality pol. 43.2 03; 43.2 04; 43.2 05; 43.2 06

Dotaz č. 8:

Prosíme o upřesnění položky č.212 v záložce „SO 74-71-01.01b-ARS-interiér“. Chybí nám odkaz na konkrétní projektové zadání – rozměry, barevnost, požadavky na materiál, případně odkaz na konkrétní typ dlažby v dokumentu „C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY“ (C4_1_ARCH_BOOKLET), nebo jiné grafické zadání.

Odpověď č. 8:

Položka č.212 je specifikována v příloze „C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY“; položka 43.2 01; 43.2 02. V příloze „C.4.1.002“ jsou doplněna půdorysná schémata se zákresem jednotlivých typů dlažby včetně výšky soklu a odkazem na příslušný kód dané dlažby.

V soupisu prací a dodávek v záložce **SO 74-20-01b_ARS** byla **doplněna** poznámka k položce s odkazem na PD (Kód položky – Název položky):

R597614 – dlažba keramická hutná protiskluzná do interiéru přes 45 do 50ks/m2 - replika stávající dlažby, tl. 9 mm, barevnost dle výběru

Doplněná poznámka k položce: viz. tabulka materiality pol. 43.2 01; 43.2 02

Dotaz č. 9:

Prosíme o upřesnění položky č.213 v záložce „SO 74-71-01.01b-ARS-interiér“. Chybí nám odkaz na konkrétní projektové zadání – rozměry, barevnost, požadavky na materiál, případně odkaz na konkrétní typ dlažby v dokumentu „C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY“ (C4_1_ARCH_BOOKLET), nebo jiné grafické zadání.

Odpověď č. 9:

Položka č.213 je specifikována v příloze „C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY“; položka 43.2 01; 43.2 02. V příloze „C.4.1.002“ jsou doplněna půdorysná schémata se zákresem jednotlivých typů dlažby včetně výšky soklu a odkazem na příslušný kód dané dlažby.

V soupisu prací a dodávek v záložce **SO 74-20-01b_ARS** byla **doplněna** poznámka k položce s odkazem na PD (Kód položky – Název položky):

R597614 1 – dlažba keramická hutná protiskluzná do interiéru přes 45 do 50ks/m² - replika stávající dlažby, tl. 9 mm, barevnost dle výběru

Doplněná poznámka k položce: viz. tabulka materiality pol. 43.2 01; 43.2 02

Dotaz č. 10:

Prosíme o upřesnění položky č.214 v záložce „SO 74-71-01.01b-ARS-interiér“. Chybí nám odkaz na konkrétní projektové zadání – rozměry, barevnost, požadavky na materiál, případně odkaz na konkrétní typ dlažby v dokumentu „C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY“ (C4_1_ARCH_BOOKLET), nebo jiné grafické zadání.

Odpověď č. 10:

Položka č.214 je specifikována v příloze „C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY“; položka 43.2 01; 43.2 02. V příloze „C.4.1.002“ jsou doplněna půdorysná schémata se zákresem jednotlivých typů dlažby včetně výšky soklu a odkazem na příslušný kód dané dlažby.

V soupisu prací a dodávek v záložce **SO 74-20-01b_ARS** byla **doplněna** poznámka k položce s odkazem na PD (Kód položky – Název položky):

R597614 2 – dlažba keramická hutná protiskluzná do interiéru přes 45 do 50ks/m² - replika stávající dlažby, tl. 9 mm, barevnost dle výběru

Doplněná poznámka k položce: viz. tabulka materiality pol. 43.2 01; 43.2 02

Dotaz č. 11:

Prosíme o upřesnění položky č.215 v záložce „SO 74-71-01.01b-ARS-interiér“. Chybí nám odkaz na konkrétní projektové zadání – rozměry, barevnost, požadavky na materiál, případně odkaz na konkrétní typ dlažby v dokumentu „C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY“ (C4_1_ARCH_BOOKLET), nebo jiné grafické zadání.

Odpověď č. 11:

Změněn popis položky 215 a doplněna poznámka s odkazem na PD. Oprava položky montáže č.206

V soupisu prací a dodávek v záložce **SO 74-20-01b_ARS** byla **odstraněna** položka (Kód položky – Název položky):

771574476 - Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m²

a **nahrazena** položkou:

771574481 - Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m²

V soupisu prací a dodávek v záložce **SO 74-20-01b_ARS** byl **změněn** popis a **doplněna** poznámka k položce s odkazem na PD (Kód položky – Název položky):

R59761409

Původní popis: dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m²

Nový popis: dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m²

Doplněná poznámka k položce: viz. tabulka materiality pol. 43.2 03; 43.2 04; 43.2 05; 43.2 06

Dotaz č. 12:

Prosíme o upřesnění položky č.216 v záložce „SO 74-71-01.01b-ARS-interiér“. Chybí nám odkaz na konkrétní projektové zadání.

Odpověď č. 12:

Položka č.216 je specifikována v příloze „C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY“; položka 43.2 03; 43.2 04; 43.2 05; 43.2 06. V příloze „C.4.1.002“ jsou doplněna půdorysná schémata se zákresem jednotlivých typů dlažby včetně výšky soklu a odkazem na příslušný kód dané dlažby.

V soupisu prací a dodávek v záložce **SO 74-20-01b_ARS** byla **doplněna** poznámka k položce s odkazem na PD (Kód položky – Název položky):

R5976141 – sokl-dlažba keramická slinatá hladká do interiéru i exteriéru 300x70mm

Doplněná poznámka k položce: viz. tabulka materiality pol. 43.2 03; 43.2 04; 43.2 05; 43.2 06

Dotaz č. 13:

Prosíme o upřesnění položky č.280 v záložce „SO 74-71-01.01b-ARS-interiér“. Chybí nám odkaz na konkrétní projektové zadání – rozměry, barevnost, požadavky na materiál, případně odkaz na konkrétní typ obkladu v dokumentu „C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY“ (C4_1_ARCH_BOOKLET), nebo jiné grafické zadání.

Odpověď č. 13:

Změněn popis položky 280 a doplněna poznámka s odkazem na PD. Oprava položky montáže č.274

V soupisu prací a dodávek v záložce **SO 74-20-01b_ARS** byla **odstraněna** položka (Kód položky – Název položky):

781474112 - Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

a **nahrazena** položkou:

781472221 - Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2

V soupisu prací a dodávek v záložce **SO 74-20-01b_ARS** byl **změněn** popis a **doplněna** poznámka k položce s odkazem na PD (Kód položky – Název položky):

R59761026

Původní popis: obklad keramický hladký do 12ks/m2

Nový popis: obklad keramický hladký do 45ks/m2

Doplněna poznámka k položce: viz. tabulka materiality pol. 42.2 03; 42.2 04

Dotaz č. 14:

Prosíme o upřesnění položky č.282 v záložce „SO 74-71-01.01b-ARS-interiér“. Chybí nám odkaz na konkrétní projektové zadání – rozměry, barevnost, požadavky na materiál, případně odkaz na konkrétní typ obkladu v dokumentu „C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY“ (C4_1_ARCH_BOOKLET), nebo jiné grafické zadání.

Odpověď č. 14:

Položka č.282 je specifikována v příloze „C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY“; položka 42.2 01a.

V soupisu prací a dodávek v záložce **SO 74-20-01b_ARS** byla **doplněna** poznámka k položce s odkazem na PD (Kód položky – Název položky):

R59761626 – obklad keramický hladký přes 50 do 85ks/m2

Doplněná poznámka k položce: viz. tabulka materiality pol. 42.2 01a

Dotaz č. 15:

Prosíme o upřesnění položky č.144 v záložce „SO 74-71-01.01c-ARS-exteriér“. Chybí nám odkaz na konkrétní projektové zadání – rozměry, barevnost, požadavky na materiál, případně odkaz na konkrétní typ dlažby v dokumentu „C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY“ (C4_1_ARCH_BOOKLET), nebo jiné grafické zadání.

Odpověď č. 15:

Nové řešení skladby S07 – podlaha balkonu. Upraven celý oddíl 771 podlahy z dlaždic

*V soupisu prací a dodávek v záložce **SO 74-20-01.01c** byla **odstraněna** položka (Kód položky – Název položky):*

771591241 - Izolace těsníci pásky vnitřní kout

771591242 - Izolace těsníci pásky vnější roh

771591264 - Izolace těsníci pásky vnitřní kout

*V soupisu prací a dodávek v záložce **SO 74-20-01.01c** byla **odstraněna** položka (Kód položky – Název položky):*

771474113 - Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm

771576123 - Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 2 do 4 ks/m2

R59761620.S07 - dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluz R11 do exteriéru tl. min. 20 mm specifikace dle S07

R59761621.S07 - dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluz R11 do exteriéru tl. min. 20 mm okapová tvarovka - specifikace dle S07

a nahrazena položkou:

R781674113 - Montáž keramických obkladů parapetů š přes 200 do 400 mm lepených flexibilním lepidlem

R59761 - schodová tvarovka světle šedá 400x 800 mm s okapním nosem 40 mm

*V soupisu prací a dodávek v záložce **SO 74-20-01.01c** byla **opravena** výměra u položky (Kód položky – Název položky):*

771111011 - Vysátí podkladu před pokládkou dlažby

771121011 - Nátěr penetrační na podlahu

771591112 - Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

771591115 - Podlahy spárování silikonem

Dotaz č. 16:

Prosíme o upřesnění položky č.145 v záložce „SO 74-71-01.01c-ARS-exteriér“. Chybí nám odkaz na konkrétní projektové zadání – rozměry, barevnost, požadavky na materiál, případně odkaz na konkrétní typ dlažby v dokumentu „C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY“ (C4_1_ARCH_BOOKLET), nebo jiné grafické zadání.

Odpověď č. 16:

Nové řešení skladby S07 – podlaha balkonu. Upraven celý oddíl 771 podlahy z dlaždic - Viz Odpověď č.15.

Dotaz č. 17:

Prosíme o upřesnění položky č.149 v záložce „SO 74-71-01.01c-ARS-exteriér“. Chybí nám odkaz na konkrétní projektové zadání – rozměry, barevnost, požadavky na materiál, případně odkaz na konkrétní typ dlažby v dokumentu „C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY“ (C4_1_ARCH_BOOKLET), nebo jiné grafické zadání.

Odpověď č. 17:

Položka č.149 je specifikována v příloze „C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY“; položka 41.2 01; 41.2 03.

V soupisu prací a dodávek v záložce **SO 74-20-01c** byla **doplněna** poznámka k položce s odkazem na PD (Kód položky – Název položky):

R59761626 – obklad keramický hladký přes 50 do 85ks/m2

Doplněná poznámka k položce: viz. tabulka materiality pol. 41.2 01; 41.2 03

Dotaz č. 18:

Žádáme o upřesnění. Vnější dřevěné výplně budou provedeny z europrofilů nebo jako repliky? Níže viz. technická zpráva.

4.10. Výplně otvorů:**4.10.1. Vnější výplně otvorů:**

V celé VB je navržena výměna všech vnějších kovových, dřevěných a plastových výplní okenních a dveřních otvorů ve všech podlažích. Dřevěné výplně jsou navrženy ze systémových europrofilů v členění a barevnosti stávajících oken a dveří. Některá okna byla již v minulosti vyměněna za plastová, a tak budou tato plastová okna demontována a nahrazena replikami původních dřevěných oken. Některé vstupní dveře v manipulačním dvoře budou nově provedeny z kovových profilů s izolačním zasklením.

Pokud máme do výkazu výměr ocenit vnější dřevěné výplně z europrofilů, žádáme o doplnění položky pro vyčíslení rozdílu ceny europrofilů a případných replik viz. technická zpráva str. 17.

Okenní a dveřní výplně (severní a jižní fasády centrální části) budou provedeny na základě výrobní dokumentace odsouhlasené příslušným odborem památkové péče. V rámci rozpočtu si zhotovitel započte zvýšené náklady za výplně pro případ požadavku atypického provedení (replik)!!!

Odpověď č. 18:

V soupisu prací a dodávek v záložce **SO 74-71-01.01d** byla **doplněna** položka (Kód položky – Název položky):

R_OW/Prip – Příplatek za provedení repliky oken v severní, jižní a východní fasádě centrální budovy dle specifikace v PD

Dotaz č. 19:

SO 74-71-01.01d

Keramické obložení ostění OK/06b, jedná se o opravu (repasi stávajícího). Žádáme o smazání položky níže a ponechání pouze položky oprava.

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
1022	R_OK/06b		Dodávka Keramické obložení ostění (šambrána) 4650x200mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu	KS	1,000

Odpověď č. 19:

V soupisu prací a dodávek v záložce **SO 74-71-01.01d** byl **upraven** popis položky dodávky (Kód položky – Název položky) – **dodávka nového výrobku v rozsahu 40(60)%:**

R_OK/06b – Dodávka Keramické obložení ostění (šambrána) z 40% 4650x200mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R_OK/06opr – Oprava Keramické obložení ostění (šambrána) z 60% 4650x200mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

V soupisu prací a dodávek v záložce **SO 74-71-01.01d** byla **doplněna** nová montážní položka (Kód položky – Název položky):

R_OK/06bm – Montáž Keramické obložení ostění (šambrána) z 40% 4650x200mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

Dotaz č. 20:

SO 74-71-01.01d

Keramická parapetní deska OK/09, jedná se o opravu (repasi stávající). Žádáme o smazání položky níže a ponechání pouze položky oprava.

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
1028	R_OK/09		Dodávka Keramická parapetní deska s okapovým nosem 1500x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu	KS	9,000

Odpověď č. 20:

V soupisu prací a dodávek v záložce **SO 74-71-01.01d** byl **upraven** popis položky dodávky (Kód položky – Název položky) – dodávka nového výrobku v rozsahu 40(60)%:

R_OK/09 – Dodávka Keramická parapetní deska s okapovým nosem z 40% 1500x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R_OK/09opr – Oprava Keramická parapetní deska s okapovým nosem z 60% 1500x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

V soupisu prací a dodávek v záložce **SO 74-71-01.01d** byla **doplněna** nová montážní položka (Kód položky – Název položky):

R_OK/09m – Montáž Keramická parapetní deska s okapovým nosem z 40% 1500x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

Dotaz č. 21:

SO 74-71-01.01d

Domníváme se, že se jedná o duplicitní položku. Žádáme o prověření a případnou opravu výkazu výměr.

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
517	R_D3/040		dřevěné prosklené - bytová část - rámové, celoprosklené, bezfalcové, leptané sklo., jednokřídle, rozměr:800x2100mm, vzduchová neprůzvočnost: 27 dB dřevěné prosklené - bytová část - rámové, celoprosklené, bezfalcové, leptané sklo., jednokřídle, rozměr:800x2100mm, vzduchová neprůzvočnost: 27 dB	KS	1,000

518	R_D3/040 1	<p>Poznámka k položce: vč. příslušenství, povrchové úpravy a zárubně. Více informací viz tabulka dveří</p> <p>dřevěné prosklené - bytová část - rámové, celoprosklené, bezfalcové, leptané sklo., jednokřídlé, rozměr:800x2100mm, vzduchová neprůzvočnost: 27 dB</p> <p>dřevěné prosklené - bytová část - rámové, celoprosklené, bezfalcové, leptané sklo., jednokřídlé, rozměr:800x2100mm, vzduchová neprůzvočnost: 27 dB</p> <p>Poznámka k položce: vč. příslušenství, povrchové úpravy a zárubně. Více informací viz tabulka dveří</p>	KS	1,000
-----	------------	---	----	-------

Odpověď č. 21:

Ano, duplicitní položka zrušena.

V soupisu prací a dodávek v záložce **SO 74-71-01.01d** byla zrušena položka

(Kód položky – Název položky):

R_D3/040 1 - dřevěné prosklené - bytová část - rámové, celoprosklené, bezfalcové, leptané sklo., jednokřídlé, rozměr:800x2100mm, vzduchová neprůzvočnost: 27 dB

Přílohy:

C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY

XDC_VB Klatovy_ZM03_240515

XLS_VB Klatovy_ZM03_240515

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

Správa železnic, státní organizace

na základě pověření č. 2446 ze dne 11.05.2018

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4621693

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: da455ca5-6f77-47c5-901b-96ef326e62d5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vladimíra HLÍDKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.05.2024 14:37:00



ae3a0d28-a09c-4506-a792-78e8ba9628ef