

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 9270/2024-SŽ-SSZ-OVZ  
Listů/příloh 2/1

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Vladimíra Hlídková  
Telefon  
Mobil +420 724 321 788  
E-mail hlidkova@spravazeleznic.cz

Datum 16. května 2024

## „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy“

### Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 5

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku č. 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace na zhotovení stavby odpovídá zadavatel na obdržení dotaz následovně:

#### Dotaz č. 22:

SO 74-71-01.01d 1) Žádáme o upřesnění a případnou opravu. Okno OW/35 má být skutečně plastové? Jako plastové je popsáno dle výkazu výměr a dle tabulky vnějších výplní.

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
100	R_OW/35		Okno ze systémových <b>plastových profilů</b> se stavební hloubkou cca 76mm, jednokřídlé, 1150 x 550 mm, Uf? 1,1	KS	2,000

#### Odpověď č. 22:

Ano, v tomto případě je opravdu navrženo plastové okno. Jedná se o okno v suterénních prostorech, které tvoří předěl mezi místnostmi 0.99c a 0.99e a kabelovým kanálem, který je veden při severní suterénní zdi v rámci 1.nástupiště. Kabelový kanál je v úrovni povrchu nástupiště uzavřen sklobetonovými panely. Okna jsou tak zakrytá, resp. nejsou pohledová na fasádě. V tomto případě navrhujeme levnější alternativu výplně v provedení plastových oken.

#### Dotaz č. 23:

Žádáme o upřesnění bezpečnostní třídy dveří. Dle výpisu vnitřních výplní (SO747101.01\_2\_503\_tiv\_02) jsou dveře s označením A1b – dřevěné plné bezpečnostní RC3 a A1a – dřevěné plné bezpečnostní RC2, ale dále ve výpisu jednotlivých dveří je už uvedena jen RC2.

#### Odpověď č. 23:

Dveře s o označením A1b byly v legendě přílohy SO747101.01\_2\_503\_tiv chybně uvedeny s bezpečnostní třídou RC3.  
Správná třída bezpečnosti u dveří s označením A1b je RC2.

Opravena příloha SO747101.01\_2\_503\_tiv\_02  
Soupis prací a dodávek zůstává beze změny.

Přílohy:  
SO747101.01\_2\_503\_tiv\_02

**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace  
na základě pověření č. 2446 ze dne 11.05.2018

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4623069

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 0f3ce7cd-bba8-440e-93ea-92a4752c68b4

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vladimíra HLÍDKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.05.2024 09:35:02



af3fe814-db8c-4eaa-80d7-b886f2eb2f35