

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 9686/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová
Mobil +420 725 558 384
E-mail Klomfarova@spravazeleznic.cz

„Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice“ zhotovení stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 14

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 87

Dovolujeme si reagovat na odpověď zadavatele na dotaz č. 78. Dle informací od zástupce ČD – Telematika se tedy jedná pouze o manipulaci s HDPE chráničkami. Z jakého důvodu jsou tedy v objektech ČD – Telematiky obsaženy práce spojené s manipulací a dodávkou optických a jiných kabelů a práce s tímto spojené ?

Žádáme zadavatele o úpravu soupisu prací těchto objektů, tak aby souhlasil s vyjádřením zadavatele, že se jedná pouze o manipulaci s prázdnými chráničkami.

Odpověď na dotaz č. 87

Soupis prací byl upraven tak, aby souhlasil s vyjádřením ČD-Telematika. Tedy jedná se pouze o manipulaci prázdné chráničky (HDPE trubky) bez optického kabelu.

Dotaz č. 88

SO 11-11-01.1 jsme našli chybné množství u položky poplatku za likvidaci odpadu asphalt bez dehtu. Při výpočtu kubatury odfrézovaného/vybouraného asfaltu $27\,730\text{ m}^2 \times 0,05 = 1386,5\text{ m}^3$ zřejmě projektant zapomněl vynásobit toto množství objemovou hmotností asfaltu (příklad : $1386,5 \times 2,4 = 3\,327,6$ tuny).

Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací v tomto SO a následně i v SO 90-90 kde se mají poplatky oceňovat.

Odpověď na dotaz č. 88

Položka č. 5 opravena dle uvedeného výpočtu.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami a informacemi v tomto Dodatku č. 14 zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení dle § 99 odst. (2) o 1 pracovní den je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

*Datum: 30 / 05 / 2024 nahrazeno: **31/ 05 / 2024 Čas 09:00***

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

sanace_Lovosice-Bohušovice_Zm12_240521

V Praze

.....
Ing. Ondřej Göpfert

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 14-NM ze dne 13.11.2023

Správa železnic, státní organizace

(elektronicky podepsáno)