

STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY
Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby: Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň ; SO 11-72-01.31 Požárně bezpečnostní řešení administrativní a dílenské budovy;
Místo stavby: k.ú. Plzeň, p.č. 2343/1

KATEGORIE STAVBY: Stavba kategorie II

TŘÍDA VYUŽITÍ: 1. třída využití

Jedná se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně: NE

Základná údaje o stavbě			
Zastavěná plocha stavby:	578,40	m ²	Počet nadzemních podlaží (NP): 2
Požární výška stavby:	3,48	m	Počet podzemních podlaží (PP): 0
Světlá výška podlaží:		m	<= vyplňuje se pouze u jednopodlažních obj.
Projektovaný počet osob:	108	osob	
Počet ubytovaných osob:	0	osob	
Počet osob vyžadujících asistenci:	0	osob	

Stanovení třídy využití	
Prostory určené ke spánku:	NE
Prostory pro neznalé osoby (veřejnost):	NE
Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci:	NE

Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby			
Budova, která je kulturní památkou:	NE		
Stavba určena výhradně k bydlení:	NE		
Pobytové místnosti v podzemním podlaží:	NE		
Stavba splňující požadavky § 7 odst. 1 písm. a):	ANO		
Stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o stavbu:	NE		
Přístupová komunikace nebo nástupní plocha:	NE		
Hořlavé kapaliny ve stavbě:	ANO	Množství:	0,01 m ³
Hořlavé nebo hoření podporující plyny:	ANO	Objem:	1 500,00 litrů
Zásobník hořlavých, hoření podporujících plynů:	NE	Objem:	m ³
Stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky:	NE		
Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou:	NE	Množství:	kg
Stavba, ve které se nachází stálý úkryt:	NE		
Silniční nebo železniční tunel:	NE	Délka:	m
Velkoobjemového skladovací nádrže pro HK:	NE	Množství:	m ³
Tunel metra nebo stanice metra:	NE		
Sklad střeliva:	NE	Množství:	ks
Stavba určená k nakládání s výbušninami:	NE		

v. 20.11.2021 (pracovní verze)