

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 9725/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 17

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 13 bude zodpovězen v náhradním termínu, přičemž bude adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.

Dotaz 13)

Rekapitulace, soupis prací i seznam objektů stavby obsahuje PS 91-02-04 „Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), GSM-R“. V zadávací dokumentaci stavby nicméně postrádáme dokumentaci k tomuto provoznímu souboru. Žádáme zadavatele o doplnění.

Dotaz č. 98 bude zodpovězen v náhradním termínu, přičemž bude adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek

Dotaz 98)

Ve zveřejněné dokumentaci chybí PD k PS 91-02-04 (Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), GSM-R). Žádáme zadavatele o doplnění.

Dotaz č. 147 bude zodpovězen v náhradním termínu, přičemž bude adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.

Dotaz 147)

Dle zadavatelem postoupené dokumentace - technické zprávy k objektu **SO 05-72-03 km 22,900 Přeložka VTL plynovodu RWE DN 350** je požadována trubka o rozměrech D 377x t 10 mm, ale standardem požadovaným pro „Gas Net“ je rozměr D 355 mm.

Žádáme zadavatele o kontrolu a upřesnění rozměru potrubí, které má být použito pro realizaci.

Dotaz č. 718 je zodpovězen v náhradním termínu, přičemž byla adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.

Dotaz 718)

V odpovědi na dotaz č. 595 zadavatel uvádí, že se jedná o obecný postup, ale zároveň nebyla zadavatelem zodpovězena otázka, jestli chápeme správně, že záležitost s použitím

pevnostěnných kabelových žlabů bude řešena technicky i nákladově až při realizaci, dle místních poměrů a požadavků stavby. Žádáme zadavatele o upřesnění odpovědi.

Odpověď na dotaz č. 718:

Tam, kde je již v současnosti známá nutnost použití pevnostěnných kabelových žlabů, jsou již tyto žlaby v soupisu prací vykázány. Konkrétně jde o následující položky:

R702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ BETONOVÝ VČETNĚ KRYTÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM, možné pochozí uložení

R702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ BETONOVÝ VČETNĚ KRYTÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120MM, možné pochozí uložení.

V ostatních případech jsou vykázány standardní kabelové žlaby nebo uložení do země. Pokud dojde v realizaci díla ke změně uložení, bude řešeno v rámci změnového řízení.

Sdělení zadavatele

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 17 zadavatel zároveň přiměřeně prodloužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 2 dny je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny a je součtem lhůt dle ZZVZ § 99 odst. (2) – prodloužení o 1 den + § 98 odst. (4) – prodloužení o 1 pracovní den. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

*Datum: 19 / 02 / 2024 nahrazeno: **10 / 07 / 2024** Čas **09:00***

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

V Praze

Ing. Ondřej Göpfert ředitel odboru investičního
na základě Pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)