

1691140 39 Down  
DUSLU DNE 27-11-2020

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Č.j.:KHSV/24334/2020/JI/HP/Fra  
Sp. značka:S-KHSV/24334/2020/1  
Vyřizuje: Ing. Zdeňka Franková  
Č.j. odesílatele:  
Počet listů/příloh: 2/0

V Jihlavě dne 23.11. 2020

**Správa železnic, s.o.**  
**Dlážděná 1003/7**  
**Nové Město**  
**110 00 Praha 1**

V zastoupení  
**SUDOP BRNO spol. s r.o.**  
**Kounicova 26**  
**611 36 Brno**

**Správa železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 – „Modernizace ŽST Jihlava město“ – dokumentace „pro povolování staveb“ - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.**

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci „**Modernizace ŽST Jihlava město**“ pro „povolování staveb“, v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a), zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto závazné stanovisko :

S projektovou dokumentací stavby „**Modernizace ŽST Jihlava město**“ pro „povolování staveb“ s odkazem na s odkazem na §§ 30, 41, 77, 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, včetně nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

**se souhlasí.**

## Odůvodnění:

Dne 12. 10. 2020 byla KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě doručena žádost společnosti SUDOP BRNO spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno, zástupce investora Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 o vydání závazného stanoviska „pro povolování staveb“ na akci „**Modernizace ŽST Jihlava město**.“ Jedná se o demolici staveb sloužících pro dopravu provozu železniční stanice. Pro stavbu budou demontovány tyto objekty: výpravní budova (SO 31-15-91), budova St.1 (SO 31-15-92), budova St. 2 (SO 31-15-93), remíza TO (SO 31-15-94). Modernizací ŽST Jihlava město bude vybudována nová výpravní budova v železniční stanici Jihlava město v poloze mírně posunutá směrem ke kolejišti a nová remíza TO v železniční stanici Jihlava v oblasti rekonstruovaných kolejí č. 110 a 111. Budovy stavědel St. 1 a St. 2 budou zdemolovány bez náhrady. Nové staniční zabezpečovací zařízení železniční stanice Jihlava město, které bude realizované ve stavbě Modernizace ŽST Jihlava město, jejich funkci již nevyžaduje.

V objektech byla provedena prohlídka viditelných konstrukcí pro určení materiálů a kontrukčních proporcí a v objektu výpravní budovy (SO 31-15-91) byla zjištěna přítomnost azbestu. Jednalo se o azbestocementové roury použité jako kanalizační stoupačky a jejich odvětrávání nebo jako komínové nástavce – potvrzeno odběrem a analýzou vzorků. Předpokládaný výskyt azbestu, který nebylo možno

potvrdit odběrem a analýzou vzorků, se může nacházet v suterénních prostorách bývalého CO krytu v podobě podložek pod elektroinstalace a těsnění přírub VZT potrubí.

V souvislosti s výskytem azbestu upozorňuji zhotovitele těchto prací na povinnost dle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

- Při demoličních pracích budou dodržována opatření k ochraně zdraví zaměstnanců podle § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
- Zaměstnavatel provádějící bourací práce s expozicí azbestu je povinen opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s touto expozicí předem projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví, včetně splnění povinností předložení hlášení prací s azbestem. a to nejméně 30 dnů před zahájením odstranění stavby. Náležitosti hlášení stanoví § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, ve znění pozdějších předpisů.
- Provádění stavebních prací na výše uvedené stavbě je nutno organizačně a technicky zajistit tak, aby použitím dopravních a mechanizačních prostředků v souvislosti s prováděnou stavbou nebyla překročena nejvyšší přípustná hodnota hluku ve venkovním chráněném prostoru a ve vnitřním chráněném prostoru staveb.

Provádění stavebních prací na výše uvedené stavbě je nutno organizačně a technicky zajistit tak, aby použitím dopravních a mechanizačních prostředků v souvislosti s prováděnou stavbou nebyla překročena nejvyšší přípustná hodnota hluku ve venkovním chráněném prostoru a ve vnitřním chráněném prostoru staveb.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že záměr není v rozporu s požadavky zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

MUDr. Oldřich Tábořský  
vedoucí oddělení hygieny práce v Jihlavě

Rozdělovník: SUDOP BRNO spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno, ID: tfy5bmb

## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **601111\_009654** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 26.11.2020 v 14:57:33. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 26.11.2020 13:25:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 53 F5 22**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejícím důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **MUDr. Oldřich Tábořský, odborný pracovník, pracoviště Jihlava, 6315, Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Brno 11**

**Česká pošta, s.p.** dne 26.11.2020

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

**ZDEŇKA ZEMÁNKOVÁ**

**Otisk úředního razítka:**



133874432-166206-201126145658

---

### Poznámka:

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 53 F5 22, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.*

*Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*