




OPRAVA SPÁDOVIŠTNÍHO STAVĚDLA  
PŮDORYS 2. NP (NOVÝ STAV) / M 1 : 100



1P01	CHODBA	20,7
1P02	SCHODIŠTĚ	14,4
1P03	KANCELÁŘ	14,9
1P04	WC MUŽI	8,8
1P05	SPRCHA	3,6
1P07	WC ŽENY / ÚKLID	10,7
1P08	KANCELÁŘ	24,3
1P09	KANCELÁŘ	14,2
1P11	KANCELÁŘ	16,5
1P12	ŠATNA	16,9
1P13	KANCELÁŘ	25,0
1P14	KANCELÁŘ	22,5
1P16	KUCHYŇKA / KOPÍRKA	9,8
1P18	PŘEDSÍŇ	6,1
1P19	SLUŽEBNÍ MÍSTNOST	24,3
1P20	ŠATNA	6,0
1P21	SKLAD	7,3

- Klávesnice EZS s čtečkou služebních karet
- Ústředna EZS
- Vnitřní siréna - EZS
- kabel SYKFY 5x2x0,8
- EPS - tlačítkový hlásič
- EPS - detektor kouře - pohled
- kabel JY(St)Y 2 x 0,8
- celé 1P je začleněno do 1 zóny zabezpečení
- kabel ohniodolný CHKE-V 2x1,5

Zodp. projektant	Kamarád Vladimír		KAMARÁD VLADIMÍR Štěpánov, U parku 7 <b>ELEKTROPROJEKTY</b> IČO: 466 17 906 R.č.ČKAIT : 1201526	
Vypracoval	Kamarád Vladimír			
Investor	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, S.O. OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ OLOMOUC			
Kraj, SÚ	Olomoucký, Olomouc			
OPRAVA SPÁDOVIŠTNÍHO STAVĚDLA PS03-Rozvody slaboproudé			Datum:	9/2018
			Účel:	DPS
			Č.zakázky:	20/08/2018
Dispozice 2NP - rozvody EZS			Měřítko	Č.výkresu 10