


LEGENDA elektro:





JÍMACÍ SOUSTAVA: HŘEBENOVÁ NAVRŽENA METODOU VALÍCÍ SE KOULE
HORIZONTÁLNÍ A SVISLÉ PODPĚRKY JSOU UMÍSTĚNY MAX. 1 M OD SEBE
JÍMACÍ TYČ Ø 16 MM 500 MM



JÍMACÍ TYČ Ø 16 MM 4000 MM

UZEMNĚNÍ PROVEDENO 2 X F_nZ_e 30 x 4 - uloženo do kynety
JÍMACÍ SOUSTAVA PROVEDENA Z AlMgSi 8 mm

Zodp. projektant	Kamarád Vladimír		KAMARÁD VLADIMÍR Štěpánov, U parku 7 ELEKTROPROJEKTY IČO: 466 17 906 R.č.ČKAIT : 1201526	
Vypracoval	Kamarád Vladimír			
Investor	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, S.O. OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ OLOMOUC			
Kraj, SÚ	Olomoucký, Olomouc			
OPRAVA SPÁDOVIŠTNÍHO STAVĚDLA PS 02 - Hromosvod a uzemnění			Datum:	9/2018
			Účel:	DPS
			Č.zakázky:	20/08/2018
Soustava bleskosvodu - řez objektem			Měřítko	Č.výkresu 05