


OPRAVA SPÁDOVIŠTNÍHO STAVĚDLA  
PŮDORYS 1. NP (NOVÝ STAV) / M 1 : 100



LEGENDA:

- Jednopolový vypínač ABB Tango 250V/10A
- Přepínač sériový ABB Tango 250V/10A
- Přepínač střídavý ABB Tango 250V/10A
- Dvojitý přepínač střídavý ABB Tango 250V/10A
- Křížový přepínač ABB Tango 250V/10A
- Vypínače ve vyšším krytí

Světelné obvody jsou vedeny v lištách.

Symbol	Podst.	Číslo článku	Název článku	Osazení
	8	1DN135C D215	A1	1xLED20S/840/- 28 W
	14	1RC132V W60L60	B1	1xLED36S/840/- 36 W
	5	1WT120C L1200	C1	1xLED40S/840/- 38 W
	3	1WT120C L1500	D1	1xLED60S/840/- 57 W
	3	1RC132V W60L60	E1	1xLED36S/840/- 36 W

- Venkovní osvětlovací těleso IP44
- NO I Nouzové osvětlení LED - bat.3hod

OP01	VSTUP	4,0
OP02	SCHODIŠTĚ	11,5
OP03	KANCELÁŘ	12,2
OP05	SKLAD	18,9
OP06	KOTELNA	8,9
OP07	GARÁŽ	26,1
OP08	PŘEDSÍŇ (KUCHYŇKA)	10,1
OP09	SKLAD	20,9
OP10	GARÁŽ	26,1
OP11	SKLAD	18,9
OP12	SKLAD	14,9
OP13	KANCELÁŘ	13,1
OP14	KANCELÁŘ	24,3
OP15	WC	1,5
OP16	PŘEDSÍŇ WC	1,8
OP18	SKLAD	22,5
OP19	ŠATNA, UMYVÁRNA	12,3

Zodp. projektant	Kamarád Vladimír		KAMARÁD VLADIMÍR	
Vypracoval	Kamarád Vladimír		Štěpánov, U parku 7	
Investor	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, S.O. OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ OLOMOUC		ELEKTROPROJEKTY	
Kraj, SÚ	Olomoucký, Olomouc	IČO: 466 17 906		R.č.ČKAIT : 1201526
OPRAVA SPÁDOVIŠTNÍHO STAVĚDLA PS 01 – Rozvody nn - elektroinstalace			Datum:	9/2018
			Účel:	DPS
			Č.zakázky:	20/08/2018
Dispozice 1NP - elinstalce - osvětlení			Měřítko	Č.výkresu 09