



POZNÁMKA :

Provedení : 600x1000x270 do výklenku
Krytí : IP 55, po otevření dveří IP 20
Vnější vlivy : nebezpečné
Dveře : plné
Přívody : spodem
Vývody : dolů

Napěťová soustava :
3NPE 230/400V AC, 50Hz - v soustavě TN-C

Ochrana před úrazem el. proudem :
412 - Před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí nn - izolací, polohou, kryty nebo přepážkami
Ochrana při poruše - ochrana před nepřímým dotykem neboli ochrana před dotykem neživých částí nn
čl. 411 - automatické odpojení od zdroje a doplňujícím pospojováním

Zodp. projektant	Kamarád Vladimír		KAMARÁD VLADIMÍR Štěpánov, U parku 7 ELEKTROPROJEKTY IČO: 466 17 906 R.č.ČKAIT : 1201526	
Vypracoval	Kamarád Vladimír			
Investor	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, S.O. OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ OLOMOUC			
Kraj, SÚ	Olomoucký, Olomouc			
OPRAVA SPÁDOVIŠTNÍHO STAVĚDLA PS 01 – Rozvody nn - elektroinstalace			Datum:	9/2018
			Účel:	DPS
			Č.zakázky:	20/08/2018
RE - POHLED NA ROZVADĚČ			Měřítko	Č.výkresu 14