

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 10257/2024-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 1/1

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Vladimíra Hlídková
Telefon
Mobil +420 724 321 788
E-mail hlidkova@spravazeleznic.cz

Datum 29. května 2024

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 10

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku č. 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace na zhotovení stavby odpovídá zadavatel na obdržený dotaz následovně:

Dotaz č. 67:

Prosíme o materiálové upřesnění asfaltových hydroizolačních pásů pro podlahy v 1.NP. Výkazově jsou uvedeny R-položkou, chybí technický list v oddílu sanací, není žádná zmínka v technické zprávě. Všeobecný popis ve VV a tabulce skladeb nás odkazuje na materiál používaný spíše pro souvrství střech a pro izolaci spodní stavby doporučují všichni výrobci minimálně 2-3 vrstvy. V projektu je uvažována jedna.

Odpověď č. 67:

Ano, v projektu je uvažováno s jednou vrstvou povlakové hydroizolace v rámci podlah na terénu v úrovni 1.np. 1x pás povlakové hydroizolace je dostačující jako ochrana spodní stavby proti zemní vlhkosti, není zde působení tlakové vody.

Je navržen 1x natavitelný pás splňující podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1, na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE folií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m⁻². SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 2 700 g.m⁻². Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. Největší tahová síla v podélném směru 1 400 (±400) N/50 mm, v příčném směru 1 600 (±400) N/50 mm. Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. Faktor difuzního odporu 29 000 (±1 000). Součinitel difúze radonu 1,4.10⁻¹¹ m².s-1.

V tabulce skladeb „SO747101.01_2_601_tsk“ je doplněn podrobný popis hydroizolačního pásu.

Příloha:

SO747101.01_2_601_tsk

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
na základě pověření č. 2446 ze dne 11.05.2018

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4647040

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 88e014f6-f069-4f15-98a9-e959c14d1704

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vladimíra HLÍDKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.05.2024 09:56:12



f243dad5-ed6c-4ebf-b82c-90fc772aab97