

Správa železnic, státní organizace
OŘ Hradec Králové
Hana Krumlová

Váš dopis zn./ze dne ISPD / 13.12.2023

Číslo jednací 09514/2023-O

Datum 27.12.2023

Vyřizuje Pavel Rejmont

Tel. + 420 972 342 226
+ 420 602 631 694

e-mail pavel.rejmont@cdt.cz

Věc: Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k dotčení komunikačního vedení a zařízení v majetku Správy železnic, státní organizace - Správa železniční telematiky k odstranění stavby.

Název stavby: **Rychnovek - hradlo**

Území: v trati Jaroměř - Lubawka, vpravo v žkm 4,587 ve vzdálenosti 5,5 metru od osy koleje

Při realizaci demolice výše uvedeného objektu **dojde** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 27.12.2025

Dotčená zařízení: DOK LT MiDia Dry Core 72vl. v HDPE trubce modré + HDPE trubka černá (rezervní), TK 5XN 0,8 TCEPKPFLE DK 1+6+16 (1DM 0,9 + 6DM 1,3 + 16DM 0,9 DCKQYP), PK2 (5DM 0,9 DCKQ), PK15 (12DM 0,9 DCKQYP)
- v majetku Správy železnic, státní organizace

Upřesnění: V blízkosti odstraňovaného objektu hradla je vedena trasa dálkového optického kabelu DOK ve společné kabelové kynetě s traťovým kabelem TK, viz. příložená Situace DOK + TK a dále trasa dálkového kabelu DK1+6+16 a trasa dvou přípojných kabelů PK2 a PK15 (výpich z DK do objektu RD), viz. příložená Situace DK + výpich do RD. Při realizaci demolice objektu nesmí dojít k jejich poškození. Před zahájením demoličních prací budou kabelové trasy vytyčeny k ověření přesné polohy a hloubky uložení kabelů a na místě budou rovněž stanoveny konkrétní podmínky ochrany, vzhledem k charakteru prováděných prací v jejich ochranném pásmu. Zemní práce budou v ochranném pásmu prováděny výhradně ručním způsobem. Správa železnic, státní organizace si jako vlastník kabelů vyhrazuje právo zakázat provádění zemních prací strojním způsobem do vzdálenosti 1,5 metru na obě strany od krajního vedení uloženého v kabelové trase. Při realizaci demolice objektu je nutné zamezit pohybu těžké mechanizace nad trasami nechráněných kabelů. Pokud nebude možné tuto podmínku splnit, bude nutné stávající kabelové trasy

Chceme být první volbou pro služby komunikační infrastruktury a řešení dopravní telematiky | www.cdt.cz

vhodným způsobem ochránit po celou dobu provádění demoličních prací proti mechanickému poškození, např. položením betonových panelů nad nechráněné kabely. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit telekomunikační vedení a zařízení, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen učinit veškerá opatření podle Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a §8 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách., aby nedošlo k jejich poškození. Při poškození kabelů v průběhu demolice objektu budou veškeré náklady na opravu včetně sankcí, souvisejících s výpadkem provozu vymáhány po zhotoviteli stavby.

V případě jakékoliv kolize s kabely ve správě ČD - Telematika a.s. projednejte způsob jejich ochrany s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová panem Vlastimilem Dlouhým, kontakt: 602 760 627, e-mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz.

O vytyčení požádejte pracovníky SKS Česká Třebová na základě písemné objednávky. Do objednávky uveďte, prosím, číslo jednací tohoto vyjádření s datem vydání.

ČD - Telematika a.s.

Úsek servis infrastruktury

vedoucí okrsku

Vlastimil Dlouhý

v.z. Pavel Rejmont



Přílohy: Všeobecné podmínky Správy železniční telematiky
Situace DOK + TK
Situace DK + výpich do RD

Chceme být první volbou pro služby komunikační infrastruktury a řešení dopravní telematiky | www.cdt.cz