

Krasíkov - trať mistrovský okrsek

demolice objektu

5. Stavba dráhy - SDC

5. Odstraňování staveb (§128 - 131)

857/2022-SŽ-OŘHKR-SPS

10.01.2022

31.03.2022

SŽDC OŘ HKR Správa pozemních staveb

SŽDC OŘ HKR Správa pozemních staveb

1901D1 - žst. Krasíkov, km 22.988 - 24.391

KÚ 769355 Třebařov

Parc. číslo 511

20.05.2024 Kunová Vladimíra Ing.:

Prosím o aktualizaci Souhrn. stanoviska ČD Telematika č.j. 00509/2022-O z 14.1.2022. Děkuji.

Informováni:

Vyjádření odborných správ:

140 ST - pozemky (Pce, HK, Lbc)

Souhlasím

Nutno splnit podmínky.

Souhlasím, pokud budou dodrženy podmínky vyjádření odborných správ OŘ HK.

Podepsal Basetlíková Martina dne 08.03.2022

150 náměstek ředitele pro techniku

Souhlasím

Je nutné splnit podmínky jednotlivých správ.

Podepsal Kohout Karel Ing. dne 08.03.2022

150 náměstek ředitele pro techniku

Souhlasím

Souhlasíme s demolicí.

Podepsal Kohout Karel Ing. dne 04.03.2022

150 NT - odbor energetiky

Souhlasím

Nutno splnit podmínky.

OEE:

Budova je napájena z rozvodny NN. V budově máme naše měření a komunikátor k dálkovému odečtu.

V případě demolice nutno zařízení demontovat (Milan Krása, tel.:+420 724 533 126,e-mail

Krasa@spravazeleznice.cz), odpojení od LDSŽ. zajistí SEE.

V případě prodeje/nájmu musí nabyvatel předložit k OŘ HKr OES žádost o připojení (J.Zaoral, +420 702 007 901, e-mail: ZaoralJ@spravazeleznice.cz).

OEE:

- bez připomínek

Podepsal Keprtová Kateřina dne 25.01.2022

190 náměstek ředitele pro řízení provozu

Souhlasím

Podepsal Pilařová Martina Ing. dne 28.01.2022

330 ST PCE

Souhlasím

Nutno splnit podmínky.

Požadujeme likvidaci budovy včetně základů a zpevněných ploch. Plochu po odstranění budovy včetně přilehlého pozemku vyčistit a urovnat, ohumusovat a zatravnit pro strojní sečení.

Zahájení prací je třeba v předstihu ohlásit vedoucímu provozního střediska TO2 Č. Třebová panu Klichovi (724 403 560).

Ukončení prací, jakož i předání upravené plochy po demolici budovy bude provedeno za účasti kompetentních pracovníků zadavatele, zhotovitele a správce plochy-ST Pardubice.

Podepsal Klejch Miroslav, Ing. dne 26.01.2022

430 SSZT PCE

Souhlasím

Podepsal Stránský Emil dne 25.01.2022

500 SEE

Souhlasím

Nutno splnit podmínky.

Přívodní kabelovou skříň je nutno nahradit plastovým pilířkem.

V blízkosti objektu se nacházejí podzemní kabelové sítě a trakční stožár ve správě SEE. Min. 15 dnů před zahájením demoličních prací musí být požádáno o jejich vytýčení. Při provádění demoličních prací nesmí být kabelové sítě a trakční stožár poškozeny a ani se nesmí ovlivnit jeho statika. Před zahájením demolice musí být provedeno odpojení objektu od přívodu el. energie. Odpojení zajistí na objednávku místní správce p. Jan Snítel tel.: 724 791 403.

Dále upozorňujeme, že se dané území nachází na elektrifikované trati s trakčním vedením 3 kV a je nutno při provádění prací dodržovat platná ustanovení ČSN a EN a interních předpisů SŽ, ČD a TNŽ pro práci v blízkosti elektrických zařízení TV. Případné vypnutí a zajištění TV zajistí na objednávku p. Tomáš Louda tel.: 702 021 557.

Halounek

Podepsal Krtička Jiří Ing. dne 23.02.2022

600 SMT

Souhlasím

Podepsal Novák Pavel, Ing. dne 13.01.2022

Centrum techniky a diagnostiky (CTD)

Souhlasím

Při demolici nedojde k dotčení našich kabelových sítí, nemáme připomínek a souhlasíme.

Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání.

Podepsal Sládek Jirí dne 24.01.2022

ČD Telematika Pardubice

Souhlasím

+ 1x příloha

Podepsal Rejmont Pavel dne 18.01.2022

ČD Telematika Pardubice**Souhlasím**

Krasíkov - traťmistrovský okrsek (Parc. číslo 511 Třebořov)

V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem se nenachází prostředky sítí elektronických komunikací ve správě ČD-Telematiky a.s. a zájmové území nezasahuje do ochranného pásma těchto sítí dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

K plánované demolici nemáme připomínky.

Podepsal Bartošek Jaroslav dne 20.05.2024

ČD Telematika Pardubice**Souhlasím**

+ 1x příloha

Podepsal Rejmont Pavel dne 14.01.2022

GŘ SŽ - Odbor přípravy VRT (O21)**Souhlasím**

Dobrý den, k demolici nemáme žádné připomínky, nejedná se o zájmovou oblast pro výstavbu vysokorychlostní tratě.

Podepsal Petrášková Iveta dne 13.01.2022

HZS Česká Třebová**Souhlasím**

Podepsal Oliva Miloslav dne 26.01.2022

SŽ - CTD (bývalé TÚDC)**Souhlasím**

Při realizaci záměru NEDOJDE k dotčení našich sdělovacích kabelových sítí, viz vyjádření ČD Telematika Pardubice č.j. 00651/2022-O ze dne 18.1.2022.

Z pohledu existence našich sítí elektronických komunikací nemáme připomínek a s realizací záměru souhlasíme.

Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání.

Podepsal Holík Jan dne 31.01.2022

SŽ - Stavební správa východ - část Olomouc**Souhlasím**

Při demolici nesmí být narušena stabilita drážního tělesa dotčené železniční trati, provozuschopnost drážních zařízení a bezpečnost železničního provozu.

Podepsal Holá Magda dne 18.01.2022

SŽ - SŽG Praha ŽKN**Souhlasím**

Pro SŽG je budova st. p. č. 511 nepotřebná.

Podepsal Javůrek Pavel dne 14.01.2022

SŽG Praha IG**Souhlasím**

Nutno splnit podmínky.

V blízkosti objektu se nachází bod železničního bodového pole stabilizovaný vrtulí v betonovém základu trakční podpěry č. 49. Tento bod nesmí být při demolici zničen ani poškozen. V opačném případě požadujeme jeho nahrazení (včetně zaměření).

+ 1x příloha

Podepsal Sloupenský Jan Ing. dne 18.01.2022