




ZÁKLAD PRO SKLOPNÝ STOŽÁR - 6m na přírubu



TYPISOVANÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR



ZÁKLADOVÉ PATKY STOŽÁRŮ JSOU PROVÁDĚNY Z BETONU C16/20



POZNÁMKY

STOŽÁR PRO OSVĚTLENÍ JE OSAZEN DO PŘEDEM VYBETONOVANÉHO ZÁKLADU Z BETONU C16/20 S RÁMEČKEM. STOŽÁR JE NASAZEN NA ČTYŘECH ŠROUBECH M16. NA STOŽÁROVÉM DŘÍKU JE OSAZENO LED SVÍTIDLO, STOŽÁROVÁ VÝZBROJ JE UMÍSTĚNA UVNITŘ DŘÍKU. PŘÍVODNÍ VEDENÍ JE UKONČENO NA STOŽÁROVÉ SVORKOVNICI A PŘES POJISTKU 6A JE VEDENA KABELÁŽ PRO SVÍTIDLO. STOŽÁR NEMÁ DVÍŘKA, PŘÍSTUP KE SVORKOVNICI JE MOŽNÝ AŽ PO SKLOPENÍ STOŽÁRU. POUŽITÁ SVÍTIDLA A STOŽÁRY MUSÍ MÍT SCHVÁLENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY (VE SMYSLU SMĚRNICE SŽDC Č.34 A PŘEDPISU SŽDC E11)

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
0	22.3.2024	Definitivní odevzdání dokumentace	Vojtěch Kopřiva
Zhotovitel díla:		Elektroline a.s.	
Adresa:		K Ládví 1805/20 Praha 8 - Kobylisy 184 00	
Kontakt:		Tel.: +420 284 021 111 Email: info@elektroline.cz	
Hlavní projektant (HIP): Jiří Víšek		Zakázka: ZKZL001344.000	Označení investora: -
Název stavby:	Prostá rekonstrukce trati v úseku Zdice - Březnice		Označení části:
Název objektu/dílní části:	Rekonstrukce venkovního osvětlení zast. Libomyšl		Označení objektu/komplexu: 2024-4510-13/RDS
Název přílohy:	Základy stožárů		Číslo přílohy (typ/pořadí): 5
Název dílní části přílohy:			Stupeň dokumentace: RDS
Odpovědný projektant: Jiří Víšek	Zpracovatel přílohy: Víšek Jiří	Měřítko: - Formáty: A4	Smluvní datum zpracování: 22.3.2024
Kraj: Středočeský	Katastrální území: Libomyšl	TUDU: 200	