0.076c	ÚKLID	3.56
0.077	CHODBA	38.11
0.078a	WC ŽENY IMOBILNÍ	2.79
0.078b	WC MUŽI IMOBILNÍ	2.96
0.079a	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	8.53
0.079b	WC ŽENY	17.96
0.079c	WC ŽENY	8.09
0.080a	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	12.31
0.080b	WC MUŽI	14.99
0.081	SKLAD	2.92
0.082a	SKLAD	3.00
0.087	CHODBA	12.98
0.088	TECHNOLOGIE	22.37
0.089	SKLAD	5.40
0.094	SKLAD	2.92
V.01	VÝTAH	3.91

LEGENDA

● N1	Nouzové svítidlo hliníkové vestavné kruhové, IP20, SN 9400-12 SLB J/SV
● N2	Nouzové svítidlo hliníkové vestavné kruhové, IP20, SN 9400-03 SLB J/SV
● N3	Nouzové svítidlo hliníkové přisazené kruhové, IP40, SN 8400-12 SHB J/SV
● N4	Nouzové svítidlo hliníkové přisazené kruhové, IP40, SN 8400-12 SLB J/SV
N5	Nouzové svítidlo přisazené, IP65, SN 2100 J/SV
NP1	Nouzové svítidlo piktogramové svěšené s vestavnou bází, IP40, SNP 1520.1 ES LED J/SV
NP2	Nouzové svítidlo piktogramové přisazené nástěnné, IP40 SNP 1520.1 PM LED J/SV
NP3	Nouzové svítidlo piktogramové oboustranné vestavné IP20, SNP 1016.2 E LED J/SV
NP4	Nouzové svítidlo piktogramové oboustranné závěsné IP20, SNP 1016.2 S LED J/SV
NP5	Nouzové svítidlo piktogramové přisazené nástěnné, IP20 SNP 1016.2 PM LED J/SV
NP6	Nouzové svítidlo piktogramové oboustranné přisazené na konzole IP20, SNP 1016.2 LED J/SV
⊗ NX	Přípojný bod pro adresné nouzové svítidlo Inotec
☒ NPX	Přípojný bod pro adresné piktogramové nouzové svítidlo Inotec
NP7	Nouzové svítidlo piktogramové přisazené, IP65 SNP 2130 LED J/SV
SA	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ
SA	DVOUPÓLOVÝ VYPÍNAČ
SA ●	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ NA OM., IP44
SA	SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ
SA	STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ
SA	DVOJITÝ PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
SA	KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ
SB ⊗	TLAČÍTKO
SD	SENZOR POHYBU (ČIDLO PIR)
XC	PODLAHOVÁ ZÁSUVKOVÁ KRABICE (ZÁSUVKA MODUL 45)
XC	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ (AV TECHNIKA)
XC	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ NA OM., IP44
XC	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ NA OM., IP44 S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
XC	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
XC	ZÁSUVKA PROFIL 45 230V
XC	ZÁSUVKA PROFIL 45 230V S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
XC	ZÁSUVKA PĚTIPÓLOVÁ PRŮMYSLOVÁ 400V
XV —<	VOLNÝ VÝVOD 230V (AV TECHNIKA; EH–TOPIDLA; OS–ORIENTAČNÍ SYSTÉM)
XV —<	VOLNÝ VÝVOD 400V
ZS	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ, IP54
⏚	DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
MET ⏚	HLAVNÍ UZEMŇOVACÍ SVORKA
VZT Ⓜ	POHONY, VENTILÁTORY
— · · —	KABELOVÁ TRASA S FUNKČNÍ INTEGRITOU
——	HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA
– – –	OHEBNÁ TRUBKA ULOŽENA V PODLAZE
— · —	ROZHRANÍ OBCH.JEDNOTEK A SÁLŮ

ZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ:

	Označení části, kterou rozvaděč napájí	Pořadí rozvaděče	Číslo vývodu
Elektroměrový rozvaděč	RE	71	
Podružný rozvaděč	RE 71	.1	
Světelný vývod (typ svítidla)	S10-71	. 11	/ 10
Zásuvkový vývod	XC 71	. 11	/ 19
Volný vývod	XV 71	. 11	/ 29

POZNÁMKA:
Seznam a specifikace provozních svítidel viz Světelně technický výpočet.

Orientační schéma:

±0,000=209,720

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	06/2022	Odevzdání dokumentace	Ing. Martin Hulan

Stavebník/Investor: **Správa železnic, státní organizace**
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora: Stavební správa západ
Adresa: Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Generální projektant **DigiTry Art Technologies s.r.o.**
Adresa: Davídkova 675/76, 128 00 Praha 8 - Libeň
Kontakt: T: +420 724 444 999
E: patrik.babinek@digitry.cz

Projektant části **JEKU, s.r.o.**
Adresa: Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10
Kontakt: T: +420 272 011 090
E: jeku@jeku.cz

JEKU, s.r.o.
Projektování elektrických zařízení.
Ochrana ocelových součástí staveb
před korozními vlivy elektrických polí.

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Martin Hulan	Jindřich Král	Ing. Bohumil Kučera	Jindřich Král

Název stavby/akce:

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.
II. Etapa

Označení (S-kód): S631700110
Označení zhotovitele: 2020-006
Název části: Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek
Označení části: D.2.2. 1
Název objektu: **Praha hlavní nádraží**
Označení objektu/komplexu: **SO 07-71-07.04**
Název přílohy: Silnoproudá zařízení - Půdorys 1PP
Název dílčí části přílohy: Technika prostředí staveb
Číslo přílohy: **2 503**
Paré:

Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Hlavní město Praha	Vinohrady [727164]	1704K1

Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
PDPS	06/2022	[26 x A4]	1 : 100

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S631700110	_PDPS	_D2201	_SO07710 7	_04	_2_503	_000

[Prostor pro další informace]