



LEGENDA SVÍTIDEL:

- A – LED svítidlo přisazené, 1196 x 296 x 60mm, 230V/50W, IP40, 6100lm, K=4000,
- B – LED svítidlo přisazené, prům. 300mm, výška 82mm, 230V/18W, IP65, 2200lm, K=4000, zdroj neregulovatelný
- C – LED svítidlo přisazené, 1196 x 296 x 60mm, 230V/35W, IP40, 4500lm, K=3000,
- D – LED svítidlo přisazené, prům. 375mm, výška 108mm, 230V/27W, IP44, 3000lm, K=4000, PIR senzor, zdroj neregulovatelný
- E – LED svítidlo přisazené, prům. 300mm, výška 82mm, 230V/18W, IP65, 2200lm, K=4000, zdroj neregulovatelný
- N – LED svítidlo přisazené, 350 x 120 x 75mm, 230V/1W, IP65, 110lm, 3hod, typ baterie NiCd
- H – LED svítidlo přisazené, 1270 x 86 x 90mm, 230V/38W, IP65, 5500lm, K=4000, zdroj neregulovatelný

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	využití místnosti	ref. číslo místnosti	(lx)
2.01	chodba	9.1	100
2.02	šatna	10.4	200
2.03	kancelář	34.2	500
2.04	kancelář	34.2	500
2.05	kancelář	34.2	500
2.06	WC muži předsíň	10.4	200
2.07	sprcha muži	10.4	200
2.08	WC muži	10.4	200
2.09	WC ženy předsíň	10.4	200
2.10	sprcha ženy	10.4	200
2.11	WC ženy	10.4	200
2.12	denní místnost	10.1	200
2.13	kuchyně	10.1	200
2.14	kancelář	34.2	500
2.15	kancelář	34.2	500
2.16	sklad	12.1	100

LEGENDA SYMBOLŮ:

- spínač jednopólový zapuštěný, řazení 1, IP40
- svítidlo přisazené stropní
- svítidlo nástěnné
- identifikace svítidla  
D/L2 – číslo obvodu
- svítidlo nouzové nástěnné/stropní

NÁZEV AKCE:		ÚPRAVA PROSTOR MĚNÍRNY		STUPEŇ DOKUMENTACE: DSP	
MÍSTO STAVBY:	žst. Vysočany budova měnírny - 2NP				
STAVEBNÍK:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/VI, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz				
PROJEKTANT ČÁSTI:	Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz			MĚŘÍTKO: -----	DATUM: 05 / 2024
NÁZEV VÝKRESU:	světelné rozvody - 2NP			ČÍSLO VÝKRESU: E-1	