

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 11294/2024-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 5/0

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Vladimíra Hlídková
Telefon
Mobil +420 724 321 788
E-mail hlidkova@spravazeleznic.cz

Datum 13. června 2024

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č.

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku č. 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace na zhotovení stavby odpovídá zadavatel na obdržené dotazy následovně:

Dotaz č. 137:

SO 74-71-01.01d

Ve výkazu výměr jsou nelogicky zvlášť položky pro ocenění skleněných příček a dveří, které jsou součástí těchto příček. Dodavatel tyto skleněné příčky včetně dveří dodá jako jeden celek. Žádáme zadavatele o vymazání položek níže, aby nedošlo k jejich duplicitnímu ocenění.

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	SUB	pozn.
350	R_D1/066		dřevěné prosklené - bytová část - rámové, celoprosklené, bezfalcové, leptané sklo., jednokřídlé, rozměr:800x2350mm	KS	1,000	sklo příčky AL	PS/23
351	R_D1/067		dřevěné prosklené - bytová část - rámové, celoprosklené, bezfalcové, leptané sklo., jednokřídlé, rozměr:800x2100mm	KS	1,000	sklo příčky AL	PS/23
352	R_D1/068		dřevěné prosklené - bytová část - rámové, celoprosklené, bezfalcové, leptané sklo., jednokřídlé, rozměr:800x2100mm	KS	1,000	sklo příčky AL	PS/23

353	R_D1/069	dřevěné plné - administrativní část - plné deskové bezfalcové, jednokřídlé, rozměr:800x2100mm	KS	1,000	sklo příčky AL	PS/24
354	R_D1/070	dřevěné prosklené - bytová část - rámové, celoprosklené, bezfalcové, leptané sklo., jednokřídlé, rozměr:800x2100mm	KS	1,000	sklo příčky AL	PS/24
438	R_D2/042	dveře ze systémových neizolovaných ocelových profilů, hloubka profilů 50mm, celoprosklené, s bočními světlíky a nadsvětlíky, stejné pohledové šířky profilů, jed	KS	1,000	sklo příčky	PS/12
454	R_D2/059	dveře ze systémových neizolovaných ocelových profilů, hloubka profilů 50mm, celoprosklené, s bočními světlíky a nadsvětlíky, stejné pohledové šířky profilů, jed	KS	1,000	sklo příčky	PS/11
479	R_D3/001	dveře ze systémových neizolovaných ocelových profilů, hloubka profilů 50mm, celoprosklené, s bočními světlíky a nadsvětlíky, stejné pohledové šířky profilů, jed	KS	1,000	sklo příčky	PS/19
489	R_D3/011	dveře ze systémových neizolovaných ocelových profilů, hloubka profilů 50mm, celoprosklené, s bočními světlíky a	KS	1,000	sklo příčky	PS/20

		nadsvětlíky, stejné pohledové šířky profilů, jed				
499	R_D3/021	dveře ze systémových neizolovaných ocelových profilů, hloubka profilů 50mm, celoprosklené, s bočními světlíky a nadsvětlíky, stejné pohledové šířky profilů, jed	KS	1,000	sklo příčky	PS/18
506	R_D3/028	dveře ze systémových neizolovaných ocelových profilů, hloubka profilů 50mm, celoprosklené, s bočními světlíky a nadsvětlíky, stejné pohledové šířky profilů, jed	KS	1,000	sklo příčky	PS/21
514	R_D3/036	dveře ze systémových neizolovaných ocelových profilů, hloubka profilů 50mm, celoprosklené, s bočními světlíky a nadsvětlíky, stejné pohledové šířky profilů, jed	KS	1,000	sklo příčky	PS/13
515	R_D3/037	dveře ze systémových neizolovaných ocelových profilů, hloubka profilů 50mm, celoprosklené, průsvitné, s bočními světlíky a nadsvětlíky, stejně pohledové šířky p	KS	1,000	sklo příčky	PS/14
517	R_D3/039	dveře ze systémových neizolovaných ocelových profilů, hloubka profilů 50mm,	KS	1,000	sklo příčky	PS/15

celoprosklené,
průsvitné, s bočními
světlíky a nadsvětlíky,
stejně pohledové
šířky p

dveře ze
systémových
neizolovaných
ocelových profilů,
hloubka profilů
50mm,
celoprosklené,
průsvitné, s bočními
světlíky a nadsvětlíky,
stejně pohledové
šířky p

sklo příčky PS/17

519 R_D3/041 KS 1,000

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	SUB	pozn.	pozn.
			dveře ze systémových ocelových profilů s přerušeným tepelným mostem, které je zajištěno vlisovaným izolátorem, hloubka profilů 60mm, celoprosklené, s bočními sv	KS	1,000	dveře OCEL	profil JANSEN	PS/07
323	R_D1/038		dveře ze systémových ocelových profilů s přerušeným tepelným mostem, které je zajištěno vlisovaným izolátorem, hloubka profilů 60mm, celoprosklené, s bočními s	KS	1,000	dveře OCEL	profil JANSEN	PS/08
324	R_D1/039		dveře ze systémových ocelových profilů s přerušeným tepelným mostem, které je zajištěno vlisovaným izolátorem, hloubka profilů 60mm, celoprosklené, s bočními světlí	KS	1,000	dveře OCEL	profil JANSEN	PS/10
343	R_D1/059			KS	1,000			

Odpověď č. 137:

Rozdělení jednoho výrobku do vícero rozpočtovaných položek vychází z požadavku investora. Důvodem je případná záměna části výrobku za jiný a jeho konkretizování v rámci rozpočtu. Např. lze zaměnit prosklené dveře za plné dřevěné. Smyslem rozdělení pak je, že se v rámci změny řeší pouze konkrétní dveře (D+M), nikoliv celá prosklená stěna.

Prosklené stěny jsou v dokumentaci a ve výkazu výměr dostatečně popsány s odkazem na příslušné dveře v tabulce vnitřních výplní. Stěny a výplně jsou ve VV oceněny samostatně, stejně tak jejich montáž, montáž skrytých samozavíračů, osazení zárubní nebo rámců, montáž přechodových lišt apod.. K duplikaci položek by nemělo dojít.

Dotaz č. 138:

Dubové vlysy, dle popisu mají být kladeny na řemen, na fotce je ale pokládka do stromečku. Žádáme o upřesnění.

Odpověď č. 138:

Obrázek je pouze ilustrace přípustné barevnosti materiálu. Skladba je na řemen a to obvykle kolmo na fasádu s okny. Bude upřesněno na stavbě v rámci KD.

Dotaz č. 139:

Kuchyňské sestavy – barevnost (korpusy, dvířka): bílá matná – jedná se skutečně o požadavek na matný povrch nebo je míněno standardní bílé lamino např. 8685 BS, které má také matný povrch.

Odpověď č. 139:

Povrchy kuchyňských linek jsou plánovány bílé matné, to znamená, že se jedná o saténově matné lamino (nutno vyvzorkovat).

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
na základě pověření č. 2446 ze dne 11.05.2018

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4699519

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7e1428b0-3c87-4d22-af8d-12c04a629081

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vladimíra HLÍDKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.06.2024 08:56:00



77238663-810e-4427-a3df-8b4a6271cf64