











Jiná ověření:		Paré:																									
Orientační schéma: 		Razítko oprávněné osoby: Podpis: _____ Datum: _____																									
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:																								
000	30.12.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Petr Kudělka																								
<table border="1"> <tr> <td> Stavebník/Investor: Adresa: Zástupce investora: Adresa: </td> <td> Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ Nerudova 1, 779 00 Olomouc </td> <td>  SPRÁVA ŽELEZNIC </td> </tr> </table>				Stavebník/Investor: Adresa: Zástupce investora: Adresa:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ Nerudova 1, 779 00 Olomouc	 SPRÁVA ŽELEZNIC																					
Stavebník/Investor: Adresa: Zástupce investora: Adresa:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ Nerudova 1, 779 00 Olomouc	 SPRÁVA ŽELEZNIC																									
<table border="1"> <tr> <td> Zhotovitel díla: Adresa: Kontakt: </td> <td> SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín T: +420 606 714 002 E: info@sbprojekt.cz </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> Zhotovitel objektu: Adresa: Kontakt: </td> <td> SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín T: +420 606 714 002 E: info@sbprojekt.cz </td> <td>  </td> </tr> </table>				Zhotovitel díla: Adresa: Kontakt:	SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín T: +420 606 714 002 E: info@sbprojekt.cz		Zhotovitel objektu: Adresa: Kontakt:	SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín T: +420 606 714 002 E: info@sbprojekt.cz																			
Zhotovitel díla: Adresa: Kontakt:	SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín T: +420 606 714 002 E: info@sbprojekt.cz																										
Zhotovitel objektu: Adresa: Kontakt:	SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín T: +420 606 714 002 E: info@sbprojekt.cz																										
Hlavní projektant (HIP): Ing. Vladimír Čechák		Specialista: Petr Kudělka																									
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2"> Název stavby/akce: </td> <td rowspan="2"> Rekonstrukce rozvaděče 3kV na TNS Dětmárovice </td> <td> Označení investora: S611700139 </td> </tr> <tr> <td> Zakázka: 2302087-01 </td> </tr> <tr> <td> Název části: </td> <td> Silnoproudá technologie včetně DŘT </td> <td> Označení části: D.1.3.3 </td> </tr> <tr> <td> Název objektu/dílčí části: </td> <td> TNS Dětmárovice, R3kV </td> <td> Označení objektu/komplexu: PS 19-03-31 </td> </tr> <tr> <td> Název přílohy: </td> <td> Rozvaděč R22kV - schéma ovládání - pole TU3 </td> <td rowspan="2"> Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 021 </td> </tr> <tr> <td> Název dílčí části přílohy: </td> <td> - </td> </tr> <tr> <td> Odpovědný projektant: Ing. Vladimír Čechák </td> <td> Zpracovatel přílohy: Petr Kudělka </td> <td> Měřítko: - Formáty: 15 x A4 </td> </tr> <tr> <td> Kraj: Moravskoslezský </td> <td> Katastrální území: Dětmárovice 625965 </td> <td> TUDU: 1891Q1 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td> Smluvní datum zpracování: 30.12.2022 </td> </tr> </table>				Název stavby/akce:	Rekonstrukce rozvaděče 3kV na TNS Dětmárovice	Označení investora: S611700139	Zakázka: 2302087-01	Název části:	Silnoproudá technologie včetně DŘT	Označení části: D.1.3.3	Název objektu/dílčí části:	TNS Dětmárovice, R3kV	Označení objektu/komplexu: PS 19-03-31	Název přílohy:	Rozvaděč R22kV - schéma ovládání - pole TU3	Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 021	Název dílčí části přílohy:	-	Odpovědný projektant: Ing. Vladimír Čechák	Zpracovatel přílohy: Petr Kudělka	Měřítko: - Formáty: 15 x A4	Kraj: Moravskoslezský	Katastrální území: Dětmárovice 625965	TUDU: 1891Q1			Smluvní datum zpracování: 30.12.2022
Název stavby/akce:	Rekonstrukce rozvaděče 3kV na TNS Dětmárovice	Označení investora: S611700139																									
		Zakázka: 2302087-01																									
Název části:	Silnoproudá technologie včetně DŘT	Označení části: D.1.3.3																									
Název objektu/dílčí části:	TNS Dětmárovice, R3kV	Označení objektu/komplexu: PS 19-03-31																									
Název přílohy:	Rozvaděč R22kV - schéma ovládání - pole TU3	Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 021																									
Název dílčí části přílohy:	-																										
Odpovědný projektant: Ing. Vladimír Čechák	Zpracovatel přílohy: Petr Kudělka	Měřítko: - Formáty: 15 x A4																									
Kraj: Moravskoslezský	Katastrální území: Dětmárovice 625965	TUDU: 1891Q1																									
		Smluvní datum zpracování: 30.12.2022																									
<small>Kódové označení přílohy: S611700139_DSPX_D1303_PS190331_XX_1_001_000 </small>																											





Schéma ovládacích obvodů bude ještě upraveno a doplněno v realizační dokumentaci stavby dle konkrétního zapojení pole SRO-U2.

- POZNÁMKA:
- PROUDOVÉ OBVODY ZAPOJENY
 - POMOCNÉ OBVODY ZAPOJENY
 - PROPOJE DO SOUSEDNÍCH SKŘÍNÍ
 - SCHEMA ZAPOJENÍ VÝSUVNÉ ČÁSTI
- H07V—U 2.5mm² Cu
—H05V—U 1mm² Cu
—H07V—U 2.5mm² Cu
— 38800420/2

INDEX	ZMĚNA		DATUM	PODPIS	Rekonstrukce rozvaděče 3kV na TNS Dětmarovice PS 19-03-31 TNS Dětmarovice, R3kV	MĚŘ:	FORMÁT: A3	
						ÚČEL: DSP+PDPS+AD	LIST: 1	
						DATUM: 12/2023	LISTŮ: 7	
						ČÁST D.1.3.3	PŘÍLOHA: 21	
ODP. PROJEKTANT:		PETR KUDĚLKA		R22kV.TU3 - ovládací obvody - úpravy				
NAVRHL, VYPRACOVAL:		PETR KUDĚLKA						
KONTROLOVAL:		ING. VLADIMÍR ČECHÁK						









Schéma ovládacích obvodů bude ještě upraveno a doplněno v realizační dokumentaci stavby dle konkrétního zapojení pole SRO-U2.

INDEX	ZMĚNA		DATUM	PODPIS	Rekonstrukce rozvaděče 3kV na TNS Dětmorovice PS 19-03-31 TNS Dětmorovice, R3kV	MĚŘ:	FORMÁT: A3	
						ÚČEL: DSP+PDPS+AD	LIST: 2	
						DATUM: 12/2023	LISTŮ: 7	
						ČÁST D.1.3.3	PŘÍLOHA: 21	
ODP. PROJEKTANT:		PETR KUDĚLKA		R22kV.TU3 - ovládací obvody - úpravy				
NAVRHL, VYPRACOVAL:		PETR KUDĚLKA						
KONTRLOVAL:		ING. VLADIMÍR ČECHÁK						



INDEX	ZMĚNA		DATUM	PODPIS	Rekonstrukce rozvaděče 3kV na TNS Dětmárovice PS 19-03-31 TNS Dětmárovice, R3kV	MĚŘ:	FORMÁT: A3	
						ÚČEL: DSP+PDPS+AD	LIST: 3	
						DATUM: 12/2023	LISTŮ: 7	
ODP. PROJEKTANT:		PETR KUDĚLKA			R22kV.TU3 - ovládací obvody - úpravy	ČÁST	PŘÍLOHA:	
NAVRHL, VYPRACOVAL:		PETR KUDĚLKA				D.1.3.3	21	
KONTROLOVAL:		ING. VLADIMÍR ČECHÁK						

INDEX		ZMĚNA	
ODP. PROJEKTANT:		PETR KUDEĽKA	
NAVRHL, VYPRACOVAL:		PETR KUDEĽKA	
KONTROLOVAL:		ING. VLADIMÍR ČECHÁK	
DATUM		PODPIS	
Rekonstrukce rozvaděče 3kV na TNS Dětnarovice PS 19-03-31 TNS Dětnarovice, R3kV		R22kV.TU3 - ovládací obvody - úpravy	
MĚŘ:		FORMÁT: A3	
ÚČEL: DSP+PDPS+AD		LIST: 5	
DATUM: 12/2023		LISTŮ: 7	
ČÁST		PŘÍLOHA:	
D.1.3.3		21	
projektování elektrických zařízení			




Schéma ovládacích obvodů bude ještě upraveno a doplněno v realizační dokumentaci stavby dle konkrétního zapojení pole SRO-U2.

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	Rekonstrukce rozvaděče 3kV na TNS Dětmorovice PS 19-03-31 TNS Dětmorovice, R3kV	MĚŘ: ÚČEL: DSP+PDPS+AD DATUM: 12/2023	FORMÁT: A3 LIST: 6
ODP. PROJEKTANT:	PETR KUDEĽKA			R22kV.TU3 - ovládací obvody - úpravy	ČÁST D.1.3.3	PŘÍLOHA: 21
NAVRHL, VYPRACOVAL:	PETR KUDEĽKA					
KONTROLOVAL:	ING. VLADIMÍR ČECHÁK					




Schéma ovládacích obvodů bude ještě upraveno a doplněno v realizační dokumentaci stavby dle konkrétního zapojení pole SRO-U2.

INDEX					
ZMĚNA			DATUM		
			PODPIS		
ODP. PROJEKTANT:			PETR KUDĚLKA		
NAVRHL. VYPRACOVAL:			PETR KUDĚLKA		
KONTROLOVAL:			ING. VLADIMÍR ČECHÁK		
<div>Rekonstrukce rozvaděče 3kV na TNS Dětmarovice PS 19-03-31 TNS Dětmarovice, R3kV</div>					
<div>R22kV.TU3 - ovládací obvody - úpravy</div>					
MĚŘ:			FORMÁT: A3		
ÚČEL: DSP+PDPS+AD			LIST: 7		
DATUM: 12/2023			LISTŮ: 7		
ČÁST			PŘÍLOHA:		
D.1.3.3			21		
<div> projektování elektrických zařízení</div>					




Schéma ovládacích obvodů bude ještě upraveno a doplněno v realizační dokumentaci stavby dle konkrétního zapojení pole SRO-U2.