

Váš dopis zn. notifikace IS C.E.Sta

Ze dne

Naše zn. 536/2023-SŽ-SŽF

Listů/příloh 1/1

Správa železnic, státní organizace

Vyřizuje Medková Lenka

Telefon 972 235 316

Mobil 702 234 443

E-mail medkova@spravazeleznic.cz

Elektronicky prostřednictvím

IS C.E.Sta

Datum 21. listopadu 2023

### **Rekonstrukce rozvaděče 3kV na TNS Dětmarovice**

Správa železnic Facility, zasílá připomínky k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce rozvaděče 3kV na TNS Dětmarovice“ ve stupni Dokumentace pro stavební povolení:

#### **Připomínka zásadní:**

#### **D.1.3.1 Technická zpráva (PS 19-03-11); D.1.3.1 Technická zpráva (PS 19-03-31)**

V části 3.10 Protipožární opatření část znění odstavce „Prostupy instalací požárně dělicími konstrukcemi musí být ČSN 730802/2009 čl. 8.6 utěsněny dle ČSN 730810/2009:...e) označení výrobce systému.“ požadujeme nahradit zněním:

*„Prostupy požárně dělicími konstrukcemi je nutno řešit v souladu s čl. 6.2 ČSN 73 0810 a dalšími souvisejícími normami řady ČSN 73 08xx. Pokud bude do objektu vstupováno z kabelovodu, budou prostupy utěsněny protipožárními ucpávkami nejvýše EI 60. Pokud bude kabelové vedení zaústěno do objektu přímo z okolního terénu, požaduje se utěsnit tyto prostupy pouze proti průniku zemní vlhkosti, bez nároků na požární odolnost.*

Požární ucpávky budou označeny alespoň z jedné strany štítkem obsahujícím informace o:

- a) požární odolnosti,
- b) druhu nebo typu ucpávky,
- c) datu provedení,
- d) firmě, adrese a jméně zhotovitele,
- e) označení výrobce systému.

Z označení ucpávek štítkem musí být patrné její umístění a musí souhlasit s označením v dokumentaci skutečného provedení stavby. Budou-li prostupy zakryty konstrukcí, bude v konstrukci realizován kontrolní otvor s označením. Při montáži požárně bezpečnostního zařízení (požární ucpávky) musí být dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce.

Zhotovitel předá objednateli stavby doklady o montáži ucpávek, doklady o oprávnění osob k montáži ucpávek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzující požadované vlastnosti ucpávek z požárně bezpečnostního řešení. Nejpozději v dokumentaci skutečného provedení bude zpracován soupis požárních ucpávek a těsnění."

#### **Aplikace procesu řízení rizik dle nařízení komise (EU) 402/2013**

V části Ostatní zdroje je odkazováno na neplatný předpis Ob14 - pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany. Požadujeme odkazovat na platný předpis SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic.

S pozdravem

**Ing. Jakub Červenka**

Ředitel Správy železnic Facility

(podepsáno elektronicky)

Přílohy: dle textu