



LEGENDA:
Červeně označené vislé kabelové lavky určeny k demontáži v rámci tohoto PS01. Kabely +3 kV DC budou odpojeny ze stávajícího rozvaděče R3kV a opětovně zapojeny do nového rozvaděče R3kV. Kabelové příchytky budou použity stávající.

Jméno ověřitel:		Příjmení:	
Orientační schéma:		Rozložení správné vody:	
Revize:		Datum:	
000		30.12.2023	
Popis:		Definování odevzdání dokumentace	
Kontrola:		Petr Kudělka	
Stavění/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Chládková 1003/7, 110 00 Praha 1	
Základní investice:		Stavění správa východ	
Adresa:		Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel díla:		SB projekt s.r.o.	
Adresa:		Kaskárenská 4063/4, 695 01 Hodonín	
Kontakt:		T: +420 606 714 002	
E-mail:		info@sbprojekt.cz	
Zhotovitel objektu:		SB projekt s.r.o.	
Adresa:		Kaskárenská 4063/4, 695 01 Hodonín	
Kontakt:		T: +420 606 714 002	
E-mail:		info@sbprojekt.cz	
Hlavní projektant (HPP):		Ing. Vladimír Čechák	
Specialista:		Petr Kudělka	
Název stavby/jako:		Rekonstrukce rozvaděče 3kV na TNS	
Zakázka:		5611700139	
Název části:		Síťoproudá technologie včetně DKT	
Název objektu/dílu části:		TNS Dětmorovice, R3kV	
Název přílohy:		Kabely 3kV DC - půdorys - demontáž	
Název dílu části přílohy:		-	
Odpovědný projektant:		Ing. Vladimír Čechák	
Zpracovatel přílohy:		Petr Kudělka	
Měřítko:		1:25	
Formát:		14 x A4	
Kraj:		Moravskoslezský	
Město:		Dětmorovice	
PSČ:		625965	
Stavění datum:		30.12.2022	
Stavění číslo:		2. 007	
Stavění číslo:		DPS+PDPs+AD	
Stavění číslo:		30.12.2022	

Poznámka:
Kabelové lavky kresleny schematicky