



LEGENDA:  
Červeně označené vislé kabelové lávky budou nové, kompozitové, nevodivé v rámci tohoto PS01. Kabely +3 kV DC budou odpojeny ze stávajícího rozvaděče R3kV a opětovně zapojeny do nového rozvaděče R3kV. Budou použity stávající kabely, viz soupis vn kabelů. Kabelové příchytky budou použity stávající.  
Pozice kabelových lávek bude upřesněna dle výrobní dokumentace rozvaděče R3kV.

Poznámka:  
Kabelové lávky kresleny schematicky

Jméno ověřitel:		Příjmení:	
Orientační schéma:		Rozložení správně ověřeno:	
Revize:		Datum:	
000		30.12.2023	
Popis:		Definování odevzdání dokumentace	
Kontrola:		Petr Kudělka	
Stavění/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Chládková 1003/7, 110 00 Praha 1	
Základní informace:		Stavění správa východ	
Adresa:		Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel dle:		SB projekt s.r.o.	
Adresa:		Kaskárenská 4063/4, 695 01 Hodonín	
Kontakt:		T: +420 606 714 002	
E-mail:		info@sbprojekt.cz	
Zhotovitel objektu:		SB projekt s.r.o.	
Adresa:		Kaskárenská 4063/4, 695 01 Hodonín	
Kontakt:		T: +420 606 714 002	
E-mail:		info@sbprojekt.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Vladimír Čechák	
Specialista:		Petr Kudělka	
Název stavby/jako:		Rekonstrukce rozvaděče 3kV na TNS	
Zakázka:		Dětmorovice	
Označení investora:		S611700139	
Název části:		Síťoproudá technologie včetně DKT	
Označení části:		D.1.3.3	
Název objektu/dílo části:		TNS Dětmorovice, R3kV	
Označení objektu/komplexu:		PS 19-03-31	
Název přílohy:		Kabely 3kV DC - půdorys - nový stav	
Číslo přílohy (typ/pořadí):		-	
Název dílo části přílohy:		-	
Odpovědný projektant:		Ing. Vladimír Čechák	
Zpracovatel přílohy:		Petr Kudělka	
Měřítko:		1:25	
Formát:		14 x A4	
Kraj:		Moravskoslezský	
TUDU:		1891Q1	
Dětmorovice 625965			
Stupeň dokumentace:		DSP+PDPS+AD	
Smluvní datum zprovoznění:		30.12.2022	
Smluvní číslo:		S611700139_PDP4_01/01_P190331_KS_1_001_000	