

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 24145/2024-SŽ-OŘ PHA-OVZ  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Jitka Kalinová  
Telefon +420 972 226 454  
Mobil +420 722 994 366  
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 13. června 2024

## **Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám na zakázku**

### **„Pravidelný servis, revize a údržba automatických dveří, rolovacích mříží, sekčních vrat a pohonů v obvodu OŘ PHA 2024-2026“**

Dodatečná informace č. 2 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č. j. 18962/2024-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 21. 05. 2024.

#### **Dotaz č. 1:**

Dobrý den,  
v příloze Díl 1\_4 Nabídkový ceník, v oddíle Sekční vrata, křídlové pohony, posuvné brány v položce 76 je uveden text Síťový zdroj. Je touto položkou myšleno tzv. záložní zdroj (UPS) v případě výpadku el. energie? V položce 77 Záložní baterie je touto položkou myšleno baterie do záložního zdroje (pol. 76)?.

#### **Odpověď:**

*V příloze zadávací dokumentace Díl 1\_4 Nabídkový ceník v oddíle Sekční vrata, křídlové pohony, posuvné brány zadavatel upřesňuje, že položkou č. 76 – Síťový zdroj se rozumí spínaný napájecí zdroj (trafo), nikoliv záložní zdroj a položkou č. 77 – Záložní baterie se rozumí náhradní díl pro systémy s podporou UPS (výměnný díl).*

Všechna ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

#### **Závěr**

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 21. 06. 2024 do 7:30 hodin.

**Ing. Pavel Stejskal, v. r.**  
vedoucí odboru veřejných zakázek  
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost: